

Soupis kabelů nn							Tabulka č.: 01
Stavba:	Oprava silnoproudých zařízení OŘ Olomouc						Vypracoval: Ing. Ladislav Mikeš
SO:	SO 32 Oprava silnoproudých zařízení žst. Mikulovice						Datum: 03/2020
Kab. č.	Typ kabelu	Délka	Začátek		Konec		Funkce
		(m)	Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice	Poznámka
WL 301	CYKY-J 4x25	15	SS-ČEZd	pojistkové spodky	RE	jistič FA1	HDV
WL 302	CYKY-J 4x25	5	RE	svorky za elektroměrem	RH-RZS1/RO	FU1	Přívod RE
WL 303	CYKY-J 4x6	5	Přívodka	-	RH-RZS1/RO	QM0	Záložní zdroj
WL 304	AYKY-J 4x25	150	RH-RZS1/RO	FU3	RH-RZS2	FU1	Přívod Stavědlo 1
WL 305	AYKY-J 4x50	480	RH-RZS1/RO	FU4	KS1	FU1	Přívod Stavědlo 2
WL 306	AYKY-J 4x35	340	RH-RZS1/RO	FU5	KS5	-	Vodárna
WL 307	AYKY-J 4x35	380	RH-RZS1/RO	FU6	R-2	-	Garáž
WL 308	AYKY-J 4x50	380	RH-RZS1/RO	FU7	ZS-1	X1	ZS1, ZS2
WL 309	AYKY-J 4x25	200	RH-RZS1/RO	FU8	ZS-3	X1	ZS3
WL 310	CYKY-J 5x6	5	Přívodka	-	RH-RZS2	QM1	Záložní zdroj
WL 311	CYKY-J 4x10	25	RH-RZS2	FA1	R6	-	Napájení stavědlo 1
WL 312	CYKY-J 5x6	55	RH-RZS2	FA2	R7	-	odvod R.D. - SZD
WL 313	CYKY-J 4x10	20	KS1	FA1	R9	-	Napájení stavědlo 2
WL 314	CYKY-J 5x6	20	KS1	FA2	R-SZD	-	odvod R.D. - SZD
WL 315	CYKY-J 4x25	74	RH-RZS1/RO	FU9	R-1	nezapojeno	Napájení VB
WL 316	CYKY-J 4x25	74	RH-RZS1/RO	FU10	ER	nezapojeno	Napájení byt, celnice
WL 317	CYKY-J 5x6	5	RH-RZS1/RO	RCD1	XS2	-	Zásuvka 32A/400V
WS 400	CYKY-J 19x1,5	70	RH-RZS1/RO	FA1,X1	RO	FA1,X2	Ovládání osvětlení
WL 401	AYKY-J 4x25	800	RH-RZS1/RO	KM1	OS č.1-4	stož.svorkovnice	Osvětlení (zhlaví Písečná)
WL 402	AYKY-J 4x25	700	RH-RZS1/RO	KM2	OS č.5-11	stož.svorkovnice	Osvětlení (zhlaví Písečná)
WL 403	CYKY-J 5x6	420	RH-RZS1/RO	KM3	OS č.12,14,16,19,21,23	stož.svorkovnice	Osvětlení (žst. Mikulovice)
WL 404	CYKY-J 5x6	400	RH-RZS1/RO	KM4	OS č.13	stož.svorkovnice	Osvětlení (depo)
WL 405	CYKY-J 5x6	250	RH-RZS1/RO	KM5	OS č.15,17,18	stož.svorkovnice	Osvětlení (nákladiště)
WL 406	CYKY-J 5x6	120	RH-RZS1/RO	KM6	Z1-Z10	stož.svorkovnice	Osvětlení zastřešený prostor
WL 407	CYKY-J 5x6	110	RH-RZS1/RO	KM7	OS č.20,22	stož.svorkovnice	Osvětlení (nástupiště)
WL 408	CYKY-J 5x6	100	RH-RZS1/RO	KM8	OS č.24,25	stož.svorkovnice	Osvětlení (kolejiště před ST.1)
WL 409	CYKY-J 5x6	215	RH-RZS1/RO	KM9	OS č.26	stož.svorkovnice	Osvětlení (Přejezd P4325)
WL 410	CYKY-J 5x6	340	RH-RZS1/RO	KM10	OS č.27-30	stož.svorkovnice	Osvětlení (zhlaví CZ/PL)