


Poznámka:
U stožáru OS11 bude demontován pouze výložník a svítidlo.
Stožár bude nadále využíván pro anténu TRS.



Legenda:

Kč: Mikulovice u Jeseníka [694410]

RE-RZS1/RO - nová kabelová skříň

Nové rozvody NN 0,4kV ve stávající trase

Proték stávající

Příprava pro budoucí přepojení VB

Svítidlo VO nová

Svítidlo OS nová, pod zastřešením VB

Svítidlo VO demontovaná

Rozvodnice nová

Rozvodnice demontovaná

Stávající zařízení

Katastr

Hranice drážních pozemků

Svítidlo s mechanickou zábranou a výstražnými pruhy.

Zábrana proti mechanickému poškození o výšce min 2 metry, z jedné strany bude zábrana okružní, aby bylo umístění skříně, přístroje bude zábrana rovinná. Na tuto ochrannou zábranu budou umístěny smaltové tabulky „Dostupý odstup 2m a bezpečnost volání“.

		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNÁVATEL PROJEKTU:		SŽDC, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HIP:	Ing. Jan Sívka	Zhotovitel projektové dokumentace:	
ODP. PROJ:	Ing. Ladislav Mikeš	SB projekt s.r.o. Kasárská 4063/4 695 01 Hodonín	
VYPRACOVAL:	Ing. Ladislav Mikeš	Archivní číslo: 1906084-01_E.3.6 SO 32_04	
KONTROLOVAL:	Ing. Vladimír Čechák	Formát: 1470x297	
Stavba: Oprava silnoproudých zařízení OR Olomouc		Datum: 03/2020	
Část: SO32 - Oprava silnoproudých zařízení žst. Mikulovice		Měřítko: 1:1000	
Název přílohy: Katastrální situace stavby		Stupeň PD: DSP	
		Část: E.3.6	
		Příloha: 04	