



POZNÁMKA:

Rozvodná síť nn:  
3NPE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem) ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

- ochrana izolací živých částí - (Příloha A, A1)
- ochrana zábrany nebo kryty - (Příloha A, A2)
- doplňková ochrana proudovým chráničem - čl. 415.1
- dvojitá nebo zesílená izolace - čl. 412

Ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem) ČSN 33 2000–4–41 ed. 2

- ochranné uzemnění – čl. 411.3.1.1, ochranné pospojování – čl. 411.3.1.2
- ochrana samočinným odpojením při poruše, systém TN –čl. 411.4

Přepínače sítí v 4P provedení (rezerva pro případnou změnu sítě na TN-S)

Nová kabeláž

Nový rozváděč

Stávající rozváděč

Spínací hodiny

Nová kabelová skříň

		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:			SZDC, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 4 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
HIP:	Ing. Jan Slivka		Zhotovitel projektové dokumentace:		Výtisk číslo:	
ODP. PROJ:	Ing. Vladimír Čechák					
VYPRACOVAL:	Ivo Černý					
KONTROLOVAL:	Ing. Vladimír Čechák					
Stavba:				Archivní číslo: 1906084-01_E3.6_S031_07		
"Oprava silnoproudých zařízení OŘ Olomouc"						
Část:	SO 31 Oprava silnoproudých zařízení ŽST Písečná		Formát: 630x420		Datum: 12/2019	Měřítko: -
Název přílohy:	RH-RZS přehledové schema		Stupeň PD: DSP		Část: E.3.6	Příloha: 07