



Sídlo: ul. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

## **STAVBA:**

**„Oprava silnoproudých zařízení OŘ Olomouc“**

### **NÁZEV PS/SO:**

**SO 31 Oprava silnoproudých zařízení ŽST Písečná**

### **Stupeň dokumentace:**

Dokumentace pro stavební povolení

## **PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ**

### **E.3.6 Rozvody a přeložky vn, nn, osvětlení, DOÚO**

### **Soupis kabelů nn**

Investor:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Členění DSP	Část:	E. Stavební část		
	Dílčí část:	E.3 Trakční a energetická zařízení		
	Specializace:	E.3.6 Rozvody a přeložky vn, nn, osvětlení, DOÚO		
Hlavní inženýr projektu:		Odpovědný projektant:		Kontroloval:
Ing. Jan Slivka		Ivo Černý		Ing. Vladimír Čechák
Kraj:	Obec:	Pověřený OÚ:		Výtisk číslo:      Příloha číslo: <b>13</b>
Olomoucký	Písečná	Jeseník		
Externí Subdodavatel:		Datum:		
		12/2019		
		Archivní číslo:		
		1906084-01_E.3.6 SQ 31		

Soupis kabelů nn						Tabulka č.: 01	
Stavba:	Oprava silnoproudých zařízení OŘ Olomouc					Vypracoval: Ivo Černý	
SO:	SO 31 Oprava silnoproudých zařízení žst. Písečná					Datum: 12/2019	
Kab. č.	Typ kabelu	Délka	Začátek		Konec		Funkce
		(m)	Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice	Poznámka
WL 001	CYKY-J 4x25	7	RH-RZS	pojistkové spodky	R5	svorkovnice	Přívod R5
WL 002	CYKY-J 3x2,5	6	RH-RZS	jistič FA1	RO	jistič FA1	Přívod RO
WL 003	CYKY-O 5x1,5	12	RH-RZS	X1.1	RO	X2.1	Ovládání osvětlení
WL 004	CYKY-J 5x6	243	RH-RZS	KM	OS č.1 - 4	stož.svorkovnice	OS
WL 005	CYKY-J 5x6	182	RH-RZS	KM	OS č.5, 6, 7, 13	stož.svorkovnice	OS
WL 006	CYKY-J 3x2,5	42	RH-RZS	KM7	Svítilno P1	svorkovnice	OS
WL 007	CYKY-J 3x2,5	18	RH-RZS	KM7	Svítilno P2	svorkovnice	OS
WL 008	CYKY-J 5x6	440	RH-RZS	KM	OS č.8 - 12	stož.svorkovnice	OS
WL 009	CYKY-J 4x16	123	RH-RZS	FU5	KS2	SP100	Přívod KS2
WL 010	CYKY-J 4x4	40	RH-RZS	FA8	KS4	SP100	Přívod WC
WL 011	CYKY-O 5x1,5	12	RH-RZS	FA1	RO	svorkovnice X3	Ovládání WC
WL 012	CYKY-J 4x16	147	RH-RZS	FU6	KS5	SP100	Přívod KS5
WL 013	CYKY-J 5x10	29	RH-RZS	FU7	ER-SZD	svorkovnice	Přívod ER-SZD
WL 014	CYKY-J 5x10	6	ER-SZD	25A-C	R-SZD	svorkovnice	Přívod R-SZD
OS1-OS13	H05RR-F	188	stožárová svorkovnice		LED svítidlo	svorkovnice	OS
Ve stožáru bude od svorkovnice vzhůru veden kabel H05RR-F 3x1.5 mm <sup>2</sup> pro napájení svítidla							