



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3, NPE, AC, 50Hz, 230/400V / TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM – ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, čl. 411.4 síť TN
- ochrana izolací (sklopné osvětlovací stojáky včetně svorkovnic a světlidel)

\_\_\_\_\_ Stávající stav

Nový stav

		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:				SZDC, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HIP:	Ing. Jan Slivka			Zhotovitel projektové dokumentace:  		Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Ing. Vladimír Čechák					
VYPRACOVAL:	Ivo Černý					
KONTROLOVAL:	Ing. Vladimír Čechák			SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín		
Stavba: "Oprava silnoproudých zařízení OŘ Olomouc"				Archivní číslo: 1906084-01_E3.6_S031_09		
Část:	SO 31 Oprava silnoproudých zařízení ŽST Písečná			Formát: 630x420	Datum: 12/2019	Měřtko: -
Název přílohy:	Rozváděč R 5 - Nový stav			Stupeň PD: DSP	Část: E.3.6	Příloha: 09