

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 32312/2023-SŽ-ORŮ OVA-NPI
Listů/příloh 5/6

Vyřizuje Michal Bauer
Telefon +420 972 762 147
Mobil +420 720 071 393
E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Datum 3. srpna 2023

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 1. 8. 2023 a ze dne 2.8.2023 podané dodavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Oprava PS Prostějov“

evidenční číslo VZ: 63523137

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace

a vysvětlení a změnu zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.6 Výzvy k podání nabídky.

Dotaz č. 1 účastníka zadávacího řízení:

Zadavatelem postoupená dokumentace – soupis prací; dle výkazu výměr stavebního objektu 01 A
Stavební část, položky ocelových vrat a dveří:

105	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	13,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640111		
		WV	11/f		
		WV	5		5,000
		WV	12/f		
		WV	5		5,000
		WV	13/f		
		WV	1		1,000
		WV	14/f		
		WV	2		2,000
		WV	Součet		13,000
106	M	55341155	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 800x1970mm	kus	5,000
			Poznámka k položce:		
		P	rám/zárubeň, kování a zámek v ceně		
		WV	12/f		
		WV	5		5,000
107	M	55341156	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm	kus	7,000
			Poznámka k položce:		
		P	rám/zárubeň, kování a zámek v ceně		
		WV	11/f		
		WV	5		5,000
		WV	14/f		
		WV	2		2,000
		WV	Součet		7,000
108	M	55341157	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 1100x1970mm	kus	1,000
			Poznámka k položce:		
		P	rám/zárubeň, kování a zámek v ceně		
		WV	13/f		
		WV	1		1,000
109	K	767651220	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2	kus	5,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651220		
		WV	15/f		
		WV	1		1,000
		WV	16/f		
		WV	1		1,000
		WV	17/f		
		WV	2		2,000
		WV	18/f		
		WV	1		1,000
		WV	Součet		5,000
110	M	55344711	vrata ocelová otočná s rámem 3,0x 3,3m	kus	3,000
		WV	15/f		
		WV	1		1,000
		WV	17/f		
		WV	2		2,000
		WV	Součet		3,000
111	M	55344711.	vrata ocelová otočná s rámem 2900/3000 mm	kus	1,000
		WV	18/f		
		WV	1		1,000
112	M	55344712	vrata ocelová otočná s rámem 3,3x 3,6m	kus	1,000
		WV	16/f		
		WV	1		1,000

Položky neodpovídají svým označením, počty a rozměry s výkresem č. 13_PSV – fasádní výplně otvorů, prosíme o upřesnění.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel na základě předmětného dotazu účastníka prověřil Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr provázaný s projektovou dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby (oba dokumenty jsou součástí zadávací dokumentace) a zjistil absenci či nesoulad údajů části položek soupisu prací v Dílu 4 včetně položky a části projektové dokumentace Díl 3 PDS, k níž směřuje dotaz účastníka.

V této souvislosti zadavatel přistupuje na změnu zadávací dokumentace v rozsahu a částech tak, jak je níže vymezeno:

1. Změna obsahu zadávací dokumentace – dokumentu vedeného pod označením: Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr

Zadavatel **nahrazuje** původní dokument s názvem Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr dokumentem novým s názvem **Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr – změna 3.8.2023**, který je nedílnou přílohou tohoto vysvětlení.

Změny v nově založeném dokumentu spočívají **v úpravě označení a počtu fasádní výplně otvorů** uvedených **v Dílu 4 Zadávací dokumentace** s názvem **Soupis prací s výkazem výměr**, konkrétně úprava a doplnění části položek **na listu** s názvem „**01 – A – Stavební část**“, **položka:**

105	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640111
		VV	9/F
		VV	5
		VV	10/F
		VV	2
		VV	11/F
		VV	1
		VV	12/F
		VV	2
		VV	Součet
106	M	55341155	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 800x1970mm
			Poznámka k položce:
		P	ráh/zárubeň, kování a zámek v ceně
		VV	9/F
		VV	5
		VV	10/F
		VV	2
		VV	Součet
107	M	55341156	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 800x1970mm, ATYP
			Poznámka k položce:
		P	ráh/zárubeň, kování a zámek v ceně
		VV	12/F
		VV	2
		VV	Součet
108	M	55341157	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 1000x1970mm
			Poznámka k položce:
		P	ráh/zárubeň, kování a zámek v ceně
		VV	11/F
		VV	1
109	K	767651220	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651220
		VV	13/F
		VV	1
		VV	14/f

	W		1
	W		15/f
	W		2
	W		16/F
	W		1
	W		Součet
110	M	55344711	vrata ocelová otočná s rámem 2,8x 2,8 m
	W		13/f
	W		1
	W		15/f
	W		2
	W		Součet
111	M	55344711.	vrata ocelová otočná s rámem 2,9x3,0 m
	W		16/f
	W		1
112	M	55344712	vrata ocelová otočná s rámem 2,8x 2,8m s int. dveřmi 0,8x1,97 m
	W		14/F
	W		1

Současně **zadavatel upozorňuje, že nově opravený Díl 4 Zadávací dokumentace** uvedený v tomto vysvětlení a nově vložený na profil zadavatele jako přílohová část tohoto vysvětlení **obsahuje v názvu souboru dovětek „změna 3.8.2023“**. Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky výběrového řízení v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

2. Změna obsahu zadávací dokumentace – dokumentu vedeného pod označením: **Díl 3 Projektová dokumentace stavby, v následujících dílčích částech:**

a. Výkres **09_1 NP nový stav** nacházející se v Dílu 3 PDS; D_Dokumentace objektů; D.2 Stav část; D.2.2.1 Pozem stav objekty sklad a ostat bud; 01 Archstav.

Zadavatel tak **nahrazuje** původní dokument (výkres) s názvem 09_1 NP nový stav novým dokumentem (výkresem) s názvem **09_1 NP nový stav – změna 3.8.2023**, který je nedílnou přílohou tohoto vysvětlení.

Změna spočívá **v úpravě označení fasádní výplně otvorů.**

b. Výkres **13_PSV** nacházející se v Dílu 3 PDS; D_Dokumentace objektů; D.2 Stav část; D.2.2.1 Pozem stav objekty sklad a ostat bud; 01 Archstav.

Zadavatel tak **upravuje** položky 9F až 16F v dokumentu (výkresu) 13_PSV s názvem PSV – FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, který v těchto částech nově připojuje jako nedílnou přílohu tohoto vysvětlení s názvem:

- **13_PSV – 9F-10F**
- **13_PSV – 11F-12F**
- **13_PSV – 13F-14F**
- **13_PSV – 15F-16F**

Změna spočívá **v úpravě označení A počtu fasádní výplně otvorů.** Při zpracování cenové nabídky je tak potřeba, aby ve výše vymezených částech pracoval účastník s již upravenými položkami 9F až 16F (viz výše označené části výkresů)

Dotaz č. 2 účastníka zadávacího řízení:

Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, jak bude řešeno utěsnění montážních spár u oken. Zda bude stačit montáž PU pěnou nebo bude požadováno utěsnění pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásku podle normy ČSN 730540-2 (parozábrana). Z těchto důvodů prosíme o adekvátní prodloužení termínu.

Děkuji.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel uvádí, že v projektové dokumentaci (Díl 3 Zadávací dokumentace), v části D_Dokumentace objektů D.2 Stav. Část D.2.2.1 Pozem. stav. Objekty sklad a ostat. Budovy 01 Archstav příloha TZ00_TZ_2021-12-01 je v odstavci 9.3. Obvodový plášť uvedeno:

„... Všechna provedení spojů, založení, ukončení, návaznosti na výplně otvorů apod. budou řešena dle typových detailů konkrétního výrobce/dodavatele stěnových panelů. Doporučujeme realizovat v kombinaci s originálním příslušenstvím výrobce.“

Zadavatel tedy poukazuje na řešení, které vymezuje výrobce/dodavatel dle konkrétního použitého výrobku stěnového panelu, který dodavatel zamýšlí pro realizaci plnění veřejné zakázky použít.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy **zadavatel** s odkazem na čl. 7.6 Výzvy k podání nabídky **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**.

Lhůta pro podání nabídek se mění a je stanovena na termín do 15. 8. 2023 do 11:00 hodin.

V případě, že již byla některým ze zájemců o účast podána nabídka vložením na profil zadavatele (E-ZAK), zdvořile žádáme v případě pokračujícího zájmu o zneplatnění této již podané nabídky, a vložení nabídky nové, která bude obsahovat vyplněnou přílohu Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr – změna 3.8.2023.

.....
Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha:

- Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr – změna 3.8.2023
- Díl 3 DSP – 09_1 NP nový stav – změna 3.8.2023
- 13_PSV – 9F-10F
- 13_PSV – 11F-12F
- 13_PSV – 13F-14F
- 13_PSV – 15F-16F