



Pomáhal a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
Územní odbor Náchod  
Dopravní inspektorát



Č. j.: KRPB-16279/ČJ-2021-050506

Náchod 8. března 2021

Počet listů: 1

Přílohy: 1/3

Signal Projekt s.r.o. /IČO: 25525441/  
Vídeňská 55  
639 00 Brno

**Projektová dokumentace stavby „Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř – Trutnov“ v rámci změny zabezpečení železničních přejezdů, pro stavební řízení - stanovisko.**

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení 77 odst. 2 písm. b), odst. 3 a ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě Vaší žádosti, kterou obdržel dne 02. 03. 2021, vedenou pod č. j.: PB-2021/1-HK, toto stanovisko pro stavební řízení na stavbu „Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř – Trutnov“.

Předmětem stavby je změna zabezpečení železničních přejezdů č. P5431 a č. P5432 na silnici III/285 12 v k. ú. Jaroměř v extravilánu obce a železničního přejezdu č. P5433 na silnici II/285 v k. ú. Jaroměř v extravilánu obce.

Stávající zařízení a technologie všech dotčených přejezdů budou demontovány. Dotčené přejezdy budou nově zabezpečeny pomocí přejezdového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2, s celými závory. Nově budou všechny přejezdy kategorie PZS 3ZBI. Na přejezdu **P5431** budou nově instalovány dva závorové stožáry. Oba stožáry budou osazeny celou závorou a na každém z nich bude instalována jedna výstražná skříň. Na přejezdu **P5432** budou nově instalovány dva závorové stožáry a jeden samostatný výstražník. Na závorovém stožáru „A“ budou instalovány dvě výstražné skříně, přičemž jedna bude dávat světelnou signalizaci uživatelům pozemní komunikace a druhá při výjezdu z přilehlé polní cesty ve směru na přejezd. Na závorovém stožáru „B“ bude instalována jedna výstražná skříň. Oba závorové stožáry budou osazeny celou závorou. Na přejezdu **P5433** budou instalovány celkem čtyři závorové stožáry. Všechny závorové stožáry budou osazeny závorou a na každém stožáru bude instalována jedna výstražná skříň.

Na všech přejezdech budou instalovány žárovkové výstražníky v plastovém provedení s pozitivní signalizací. Závory se budou vždy sklápět rovnoběžně s osou koleje. Na každém výstražníku u všech přejezdů bude umístěno svislé dopravní značení č. A32a „Výstražný kříž pro přejezd jednokolejný“ o úhlopříčné šířce 120 cm na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (obrys značky) a s identifikačním číslem přejezdu. Pouze v případě výstražníku „A2“ u přejezdu P5432 bude použit výstražný kříž o úhlopříčné šířce 80 cm, rovněž na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (obrys značky) Zařízení budou schváleného reléového typu s elektronickými doplňky.

www.policie.cz

Přihovská 1176  
547 45 Náchod

Tel.: +420974534258  
Fax: +42097452360

E-mail: na.di.komunikace@pcr.cz

**Druhá strana stanoviska vedeného pod č. j.: KRP-16279/2021-050506**

Na všech přejezdech dojde ke změně stávajícího svislého dopravního značení před přejezdy. Stávající svislé dopravní značení (dál jen SDZ) č. A30 (Železniční přejezd bez závor) bude nahrazena SDZ č. A29 (Železniční přejezd se závorami), ostatní značení bude ponecháno dle stávajícího stavu.

V případě přejezdu P5431 bude stávající svislé dopravní značení (dál jen SDZ) č. A30 (Železniční přejezd bez závor) nahrazeno novým SDZ č. A29 (Železniční přejezd se závorami). K jiným změnám dopravního značení nedojde.


V případě přejezdu P5432 bude stávající svislé dopravní značení (dál jen SDZ) č. A30 (Železniční přejezd bez závor) bude nahrazeno SDZ č. A29 (Železniční přejezd se závorami). Dále bude doplněno SDZ č. A22 „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou č. E13 s textem „Pozor na sklápění závor při výstraze přejezdu“ a dodatkovou tabulkou č. E3a (Vzdálenost s údajem „15 m“), na účelové komunikaci (polní cesta). Vyústění účelové komunikace (polní cesty) bude označeno dopravním zařízením 2 x č. Z11g (Směrový sloupek červený kulatý), označující vyústění účelové komunikace. Dále bude doplněna SDZ č. A29 (Železniční přejezd se závorami) s dodatkovou tabulkou č. E7b (Směrová šipka = v daném případě vlevo) a SDZ č. A31c (Návěstní deska „80 m“) na účelové komunikaci (spojnice mezi silnicí III/285 12 a II/285, při výjezdu z této komunikace vlevo k železničnímu přejezdu. Ostatní dopravní značení zůstane nezměněno.

V případě přejezdu P5433 bude stávající svislé dopravní značení (dál jen SDZ) č. A30 (Železniční přejezd bez závor) nahrazeno novým SDZ č. A29 (Železniční přejezd se závorami). Dále bude označeno vyústění přilehlé účelové komunikace (polní cesty) na pozemní komunikaci dopravním zařízením 2 x č. Z11g (Směrový sloupek červený kulatý), označující vyústění účelové komunikace.

Dopravní inspektorát Náchod, po prostudování předložené projektové dokumentace, které předcházelo společné šetření na místě přejezdů, nemá námitek s vydáním stavebního povolení na stavbu „Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř – Trutnov“.


**Stavebník/investor:** Správa železnic, státní organizace I/ČO:70994234/, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
547 45 NÁCHOD

  
por. Bc. David Kult  
komisař

[illegible]

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury





**Legenda:**

- stávanie: prvky
- nové prvky
- hranice nebezpečného pásma
- lesť

o pásma pomôroho rišenie krajšie kasuácie o 0,5 m a hranice nebezpečného pásma pro  
 gréni les s obet' svedčí dŕavky

[illegible]

100-361297-27-104-1000

[illegible]

0.1000 - 16.129 / 0.327 - 0.2

THE DEMOCRATIC REPUBLIC  
OF CONGO - POLICE  
GENERAL - RAISONNEMENT  
JULIEN GONZALEZ  
JULIEN GONZALEZ



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **706744\_001373** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 881122283 byla systémem přenesena dne 08.03.2021 v 13:58:25. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 25.03.2021 v 15:20:36. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 52 A4 67**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **08.03.2021 14:20:52**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 FF**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Adresa: Ulrichovo náměstí 810/4, 50002 Hradec Králové, CZ

ID datové schránky: urnai6d

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.03.2021 v 15:21:17. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.03.2021 13:26:42. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 51 50 7D**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Bc. David Kult, 306482, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.03.2021 v 15:21:17. Údaje o časovém razítku: datum a čas **08.03.2021 13:26:42**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **2B D1**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů**.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Olomouc 12

Česká pošta, s.p. dne 25.03.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

KATEŘINA KRYLOVÁ

Otisk úředního razítka:



136997583-254829-210325151945

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.