



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
číslo místnosti	využití místnosti	číslo místnosti	využití místnosti
1.01	zastřešené čekání	1.19	místnost UNZ
1.02	umývárna	1.20	stavební ústředna
1.03	sklad žst.	1.21	zádveří
1.04	sklad	1.22	místnost SSZT
1.05	sklad	1.23	rozvodna NN
1.06	zavazadla	1.24	rozvodna VN
1.07	vstupní hala	1.25	T1 250kW
1.08	zádveří	1.26	zastřešené čekání
1.09	pokladna	1.27	WC ženy - předsíň
1.10	dopravní kancelář	1.28	WC ženy
1.11	denní místnost	1.29	WC ženy
1.12	chodba	1.30	WC invalida
1.13	sklad	1.31	WC muži
1.14	chodba	1.32	WC muži
1.15	schodiště	1.33	WC muži
1.16	předsíň WC	1.33A	WC muži - úklid
1.17	WC zaměstnanci	1.34	WC muži - předsíň
1.18	Telematika		

LEGENDA SYMBOLŮ

- zásuvka jednoduchá
- dvouzásuvka s pootočenou dutinou
- dvouzásuvka s pootočenou dutinou s přepětovou ochranou
- vývod - silno / slaboproud
- zásuvka datová dvojitá - ve výkresu pouze pro info - není v PD řešena
- zvonkové tlačítko - nouzové zvonění z WC invalida
- zvoněk v pokladně (1.09) - nouzové zvonění z WC invalida

POZNÁMKA:

- na výkrese je v m.č. 1.09 z prostorových důvodů jen jeden tento symbol
budou osazeny 3ks dvouzásuvek s pootočenou dutinou a ochranou před přepětím - využití PC
- na výkrese je v m.č. 1.09 z prostorových důvodů jen jeden tento symbol
budou osazeny 3ks dvouzásuvek s pootočenou dutinou a ochranou před přepětím - využití PC
- na výkrese je v m.č. 1.09 z prostorových důvodů jen jeden tento symbol
budou osazeny 3ks dvouzásuvek s pootočenou dutinou a ochranou před přepětím - využití tisk/IT
- na výkrese je v m.č. 1.09 z prostorových důvodů jen jeden tento symbol
budou osazeny 3ks dvouzásuvek s pootočenou dutinou - volné využití
- zásuvka datová dvojitá - ve výkresu pouze pro info - není v PD řešena
- při osazování pokladního okénka zhotovit prostup pro osazení komunikátoru

PROVEDENÍ INSTALACE:

podrobnosti se upřesní při místním šetření oslovených zhotovitelů na místě stavby
za účelem získání upřesňujících podkladů pro zpracování nabídkové ceny pro výběrové řízení

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELEKTROINSTALACE		DSP	
MÍSTO STAVBY:	žst. Senohraby - výpravní budova		
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: -----	DATUM: 05 / 2023
NÁZEV VÝKRESU:	zásuvkové a technologické rozvody - 1NP		ČÍSLO VÝKRESU: E-2