



LEGENDA SYMBOLŮ:

- 1

—

- číslo jímací tyče

—

- jímací tyč JR-PV15
- 1 až 8

—

- jímací tyč JR-PV15, L= 965mm
- - drát AIMgSi prům. 8mm
- - pásek V4A 3x40mm
- - oddálená 6m jímací tyč na izolovaných výložnících
- - ZD02 zemní deska

—

- ZS zkušební svorka s úhelníkem

1

—

- číslo svodu (zkušební svorky)

—

- svorka okapová a spojovací

—

- svorka SR - páska / drát

—

- ocelový stožár - rezerva pro umístění antén

POZNÁMKA:

- v případě, že na střeše bude další zařízení z neživé vodivé konstrukce na výkrese neuvedené, musí být připojeno na navrženou soustavu
 - na zemní pásek připojit i okapové svody

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:			
OPRAVA ELEKTROINSTALACE		DSP			
MÍSTO STAVBY:	Žst. Senohraby - výpravní budova				
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz				
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: ---	DATUM: 05 / 2023		
NÁZEV VÝKRESU:	situace hromosvodové soustavy		ČÍSLO VÝKRESU: E-5		