



LEGENDA SYMBOLŮ:

- spínač jednopólový zapuštěný, řazení 1, IP40
- ovladač zapínací zapuštěný, řazení 1/0, IP40
- nouzové zvonění - ovladač zapínací zapuštěný, řazení 1/0, IP40
- spínač jednopólový zapuštěný, řazení 6, IP40
- nouzové zvonění (domovní zvonek)
- svítidlo přisazené stropní
- svítidlo nástěnné / na výložník
- svítidlo nástěnné - nouzové
- ventilátor 230V s doběhem, typ a umístění řeší stavební PD

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A - LED svítidlo stropní přisazené/vestavné, 60x60cm, 230V/34W, IP20, 4100lm, zdroj neregulovatelný
- B - LED svítidlo stropní/nástěnné s čidlem, 230V/24W, IP44, 1800lm, zdroj neregulovatelný
- C - LED svítidlo stropní/nástěnné s čidlem, 230V/14W, IP44, 980lm, zdroj neregulovatelný
- D - LED svítidlo stropní/nástěnné, 230V/14W, IP44, 980lm, zdroj neregulovatelný
- E - LED svítidlo stropní přisazené, 60x30cm, 230V/26W, IP20, 2600lm, zdroj neregulovatelný
- H - LED svítidlo stropní/nástěnné, 230V/24W, IP44, 1800lm, zdroj neregulovatelný
- J - LED svítidlo na výložník, 6200lm, LED 740, 50W, optika širokozářič, nestmívatelné
- K - LED svítidlo stropní přisazené, 230V/41W, IP20, 5000lm, zdroj neregulovatelný
- L - LED svítidlo přisazené, 230V/16W, IP20, 2000lm, zdroj neregulovatelný
- N - LED nouzové svítidlo, 230V/1W, 3hod, IP65
- O - LED svítidlo přisazené, 1570mm, LED 840, 11800lm, IP65

POZNÁMKA:

- nouzové zvonění - ovladač osazen max. 100cm od podlahy
- nouzové zvonění - CYKY-J 3x1,5 - propojení WC invalida - pokladna
- při osazování pokladního okénka zhotovit prostup pro osazení komunikátoru
- panely zakresleny pro orientaci ve vztahu ke svítidlům

PROVEDENÍ INSTALACE:

- v m.č. 1.07 a 1.09 bude provedena nová elinstalace, v ostatních místnostech budou měněny jen koncové prvky - podrobnosti se upřesní při místním šetření oslovených zhotovitelů na místě stavby za účelem získání upřesňujících podkladů pro zpracování nabídkové ceny pro výběrové řízení

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	využití místnosti	referenční číslo místnosti	E m (lx)
1.01	zastřešené čekání	61.6	200lx
1.02	umývárna	PD neřeší	
1.03	sklad žst.		
1.04	sklad		
1.05	sklad		
1.06	zavazadla		
1.07	vstupní hala	61.4	200lx
1.08	zádveří	61.4	200lx
1.09	pokladna	61.5	300lx
1.10	dopravní kancelář	61.5	300lx
1.11	denní místnost	10.4	200lx
1.12	chodba	9.1	200lx
1.13	sklad	PD neřeší	
1.14	chodba		
1.15	schodiště	PD neřeší	
1.16	předstíh WC		
1.17	WC zaměstnanci	10.4	200lx
1.18	Telematika	PD neřeší	
1.19	místnost UNZ		
1.20	stavědlová ústředna		
1.21	zádveří		
1.22	místnost SSZT		
1.23	rozvodna NN		
1.24	rozvodna VN		
1.25	T1 250kW		
1.26	zastřešené čekání	61.6	200lx
1.27	WC ženy - předstíh	10.4	200lx
1.28	WC ženy	10.4	200lx
1.29	WC ženy	10.4	200lx
1.30	WC bezbariérové	10.4	200lx
1.31	WC muži	10.4	200lx
1.32	WC muži	10.4	200lx
1.33	WC muži	10.4	200lx
1.33A	WC muži - úklid	10.4	200lx
1.34	WC muži - předstíh	10.4	200lx

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELEKTROINSTALACE		DSP	
MÍSTO STAVBY:	žst. Senohraby - výpravní budova		
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/V, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO:	DATUM: 05 / 2023
NÁZEV VÝKRESU:	světelné rozvody - 1NP		ČÍSLO VÝKRESU: E-1