

Martina Urbanová
U Elektry č.p. 830/2b
Hloubětín

ŽÁDOST ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
18.02.2021	FVS - D/2328/2021/OI	Petr Olyšar / 482312122	Frýdlant / 18.02.2021

- určení místa: **Krásný Les u Frýdlantu, parc. č. 2484**
- obsah žádosti: **Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Víchova nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky**
- žadatel: **Martina Urbanová, Praha, Hloubětín, U Elektry, č.p. 830/2b, 19800**
- investor: **Správa železnic, státní organizace, Praha, Dlážděná, č.p. 1003/7, 11000**

Předložený projekt řeší stavební úpravy zastávek u železniční trati.

- A. Plánovaná stavba se částečně nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Řasnice, který je zdrojem surové vody pro úpravnu Frýdlant.

S výše uvedenou stavbou v ochranném pásmu vodního zdroje souhlasíme za těchto podmínek:

1. Během provádění budou dodrženy veškeré podmínky dané rozhodnutím o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Řasnice.
 2. Bude zajištěno, aby se nedostávalo do vodního toku Řasnice jakékoliv znečištění.
 3. V případě jakéhokoliv znečištění toku budeme ihned vyrozuměni (vedoucí provozu úpraven vody +420 728 278 331).
- B. V oblasti dotčené stavbou se nachází vodohospodářská zařízení ve správě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. Přeložky vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu však nejsou vyvolány. Bude dotčeno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, podle §23 odst. 3 a 5 následovně:
- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 - c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Jako vlastník a provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v oblasti dotčené stavbou souhlasíme:

- 1) s vydáním územního rozhodnutí, popř. územního souhlasu;
- 2) následně s vydáním stavebního povolení (platí i pro společné řízení), popř. s ohlášením stavby;
- 3) se samotnou realizací

za těchto podmínek:

- a) Před zahájením stavebních prací budou naše sítě přesně vytyčeny v terénu. Přesné vytyčení provedeme za úhradu na základě žádosti (kontakt: Josef Stejskal – gsm 607 713 506).
- b) Při styku s jinými podzemními zařízeními bude dodržena ČSN 736005. Při provádění prací musí být dodrženy ČSN 733050 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- c) **Případné škody nebo vyvolané přeložky na našich zařízeních budou v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odstraněny, resp. provedeny na náklady investora, popř. dodavatele stavby.**
- d) Před zahájením stavby nám bude poskytnuto jedno páre koordinací situace stavby s vyznačením míst, kde dojde ke styku s našimi sítěmi.
- e) Stavba bude provedena v součinnosti s naší společností.

Zákresy zařízení FVS jsou pouze informativní, proto je vždy nutné vytyčit trasu vedení v terénu, před zahájením projektových prací. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou majetkem vlastníků připojených nemovitostí a nejsou součástí vyjádření, případně jsou zakresleny rovněž pouze orientačně.

S dotazy k vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu dokumentace@fvs.cz nebo na těchto telefonních číslech 482 312 122 nebo 723 172 561.

Vždy je nutno uvést datum a značku našeho vyjádření.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Toto vyjádření platí dva roky od data vydání.

Ing. Petr Olyšar
ředitel




Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

Rozdělovník: 1. adresát – zasláno e-mailem
2. vlastní kopie pouze elektronicky



