










Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
000	04/2021	Definitivní odevzdání dokumentace po zapracování připomínek	Jiří Novosad	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 Správa železnic, Stavební správa východ Nerudova 1, Olomouc 772 58			
Zhotovitel:	PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz			
Hlavní inženýr projektu:	 Jiří Novosad, DiS.	Zástupce hlavního inženýra projektu  Bc. Michal Munzar		
Zpracovatel části:	PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz			
Vypracoval:	 Jiří Novosad, DiS.	Kontroloval:  Bc. Michal Munzar	Odpovědný projektant:  Ing. Martin Koudelka	
KRAJ: Liberecký	OKRES: Semily	OÚ: Vichová nad Jizerou		
Název akce: „Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Vichová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky“				
Část: D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 303 Demolice Vichová nad Jizerou		Číslo zakázky: ZAK-2020-34		
		Stupeň: DSP,PDPS		
		Datum: 04/2021		
		Měřítko: -		
		Formát: A4		
Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA		Verze: 000	Část: D.2.2.5.3	Č. přílohy: 1

OBSAH:

1. Identifikační údaje stavby	3
2. Členění části SO/PS	4
3. Popis stávajícího stavu	4
4. Popis navrženého řešení	6
4.1 Demolice výpravní budovy	7
4.2 Odstranění dřevěného přístřešku	8
4.3 Odstranění zpevněných ploch a pročištění propustku	8
4.4 Úprava vodovodní přípojky	9
4.5 Odstranění přípojky Cetin	9
4.6 Terénní úpravy	9
4.6 Úpravy katastru nemovitostí	9
5. Projektové kapacity SO/PS	9
6. Průzkumy, podklady, inženýrské sítě	10
7. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami	10
8. Technické kvalitativní podmínky	11
9. Životní prostředí	11
9.1 Odpadové hospodářství	11
9.2 Ochrana přírody	13
10. Bezpečnost práce a techn. zařízení, požární ochrana	13
11. Bezpečnostní předpisy	14

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Víchová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky
Název SO/ PS:	SO 303 Demolice Víchová nad Jizerou
Místo stavby:	Železniční Trať: Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou KM trati - 7,364, TUDU 144106
Kraj:	Liberecký
Stupeň dokumentace:	DSP, PDPS
Charakter stavby:	Optimalizace

Objednatel

Název a sídlo:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00, Praha 1
Zápis v OR:	MS v Praze, oddíl A, vložka 48384
IČ:	70 99 42 34
DIČ:	CZ 70 99 42 34
zastoupený:	Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Zhotovitel projektu

Název a sídlo:	PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Zápis v OR:	MS v Praze, oddíl C, vložka 31889
IČ:	4949 82 31 41
DIČ:	CZ 49 82 31 41
zastoupený:	Ing. Martin Koudelka ČKAIT 0012803, dopravní stavby, pozemní stavby Email: martin.koudelka@projekt-servis.cz Mob: + 420 725 059 889

Zhotovitel SO/PS

Název a sídlo:	PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
----------------	---

Odpovědný zástupce pověřený jednat ve věcech:

smluvních:	Ing. Martin Koudelka
technických:	Jiří Novosad DiS, tel., 724 969 041, 495 510 987 Jiri.Novosad@projekt-servis.cz

2. Členění části SO/PS

Členění výkresové části stavebního objektu:

D.2_Stavební část

D.2.2.5.3_SO 303 Demolice Víchová nad Jizerou

Přílohy:

1. Technická zpráva
2. Situace stavby
3. Půdorys 1NP
4. Pohledy
5. Soupis prací SO 303

3. Popis stávajícího stavu

Stávající železniční zastávka "Víchová nad Jizerou" se nachází na stávající žel. trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, v KM trati - 7,364, TUDU 144106. Stávající výpravní budova je umístěna jižně od dotčené železniční trati ve vzdálenosti cca 6m od osy koleje. Jedná se o dřevostavbu z roku 1946, ve špatném technickém stavu, budova již není využívána. Jedná se o nepodsklepenou budovu o vnějších rozměrech 12,1m x 6,3m, se sedlovou střechou. Za výpravní budovou se nachází dřevěný přístřešek o půdorysných rozměrech 6,2m x 3,1m s pultovou střechou. Před výpravní budovou se v prostoru nástupiště nachází šachta, která je jak vtokovou šachtou propustku evid. km 7,363 tak zároveň jímkou (viz. stanoviska SPS).

Základní parametry výpravní budovy :

Zastavěná plocha - 77m² + 19m² (kůlna)

Výška objektu od přilehlého terénu – 4,1m (včetně podezdívky)

Nosný systém budovy – dřevěné trámové, hrázdné

Příčky – dřevěné, cihlové

Základy - kamenné + betonová deska

Střecha – sedlová, kůlna - pultová

Střešní krytina + opláštění objektu – osinkocementové šablony (azbest)

Konstrukce krovu - dřevěná

Vodorovné konstrukce - dřevěné se skrytými trámy

Okna, dveře - dřevěná

Napojení výpravní budovy na stávající inženýrské sítě:

Voda – bývalá přípojka vodovodního řadu zrušena

Splašková kanalizace - napojení na jímku která se nachází v nástupišti.

Napájení - nadzemní vedení NN (odpojení řeší SO 304)

Ostatní sítě ve výpravní budově ve vlastnictví a správě - Správa železnic, s.o.:

Na budově zastávky je umístěn elektroměrový rozváděč pro napájení rozvodů zastávky, v budově je umístěn rozváděč pro ovládání venkovního osvětlení.

Ostatní vybavení a zařízení výpravní budovy:

- betonové zpevněné plochy kolem budovy

4. Popis navrženého řešení

V rámci SO 303 bude provedena kompletní demolice nevyužívané výpravní budovy zastávky "Víchová nad Jizerou", která je ve špatném technickém stavu. Součástí demolice bude i odstranění stávajícího dřevěného přístřešku za výpravní budovou. Před započítím demoličních prací je nutné budovu odpojit od všech stávajících sítí viz. předchozí kapitola "3. Popis stávajícího stavu". Kromě výpravní budovy bude provedeno kompletní odstranění ostatního zařízení a vybavení kolem výpravní budovy, tzn. budou odstraněny - veškeré zpevněné plochy z betonu atd.. Stávající jímka, která se nachází před výpravní budovou v prostoru nástupiště, a která je zároveň vtokovou šachtou propustku evid. km 7,363 bude po projednání se zástupcem SMT ponechána. Jímka (šachta) bude v rámci SO 303 kompletně vyčištěna od kalů, stejně tak bude provedeno kompletní vyčištění celého propustku evid. km 7,363 a bude tak provedena obnova funkčnosti celého zařízení.

Veškeré základové konstrukce budou odbourány do úrovně min. **30cm** pod stávající terén, v místě kolize se základovou konstrukcí nového přístřešku – přizpůsobit odbourání potřebám nových konstrukcí. Rýhy budou zasypany hlínou a zhutněny. Konečná podoba spočívá v rozprostření ornice, urovnání a osetí travním osivem.

Při provádění prací nesmí dojít k poškození cizích zařízení a přilehlých komunikací, v opačném případě musí být provedeno za strany zhotovitele uvedení do původního stavu.

S vyzískaným materiálem (železo, ocel, barevné kovy) ze stavby bude nakládáno dle Směrnice SŽDC č. 42- Hospodaření s vyzískaným materiálem. V případě demolovaných pozemních objektů v této stavbě se jedná o výzisk materiálu z ocele a barevných kovů (např. I profily, plechová krytina, klempířské prvky – žlaby, svody, parapety, dále zábradlí, schodiště, radiátory, trubky ÚT, atd.). Tento výzisk bude „Komisí pro hospodaření s vyzískaným materiálem“ předkategorizován a předán „Protokolem o předání vyzískaného materiálu do správy a evidence OŘ“. S výziskem, který bude kategorizován jako železný šrot, bude naloženo v souladu s touto směrnicí a pokyny OŘ.

Stavba SO 303 se nachází na stávajících pozemcích:

katastrální území – Víchová nad Jizerou, p.č. st.277/1, st.277/2, st. 277/3, 2167

Úpravy katastru nemovitostí:

Po dokončení stavebních prací budou provedeny geodetické práce v podobě úpravy katastru nemovitostí v dotčené oblasti stavby dle skutečného stavu.

4.1 Demolice výpravní budovy

Bude provedena kompletní demolice nevyužívané výpravní budovy zastávky "Víchová nad Jizerou ", demolice je uvažována postupným rozebíráním jednotlivých konstrukcí s tříděním odpadů dle kategorizace a postupné odvážení na skládku. Veškeré základové konstrukce budou odbourány do úrovně min. min. 30cm pod stávající terén, v místě kolize se základovou konstrukcí nového přístřešku – přizpůsobit odbourání potřebám nových konstrukcí.

Před započítáním demolice bude objekt kompletně vyklizen - komunální odpad, nábytek atd

V souvislosti s demontáží materiálu s obsahem azbestu je firma provádějící odstranění konstrukcí s obsahem azbestu povinna předložit nejméně 30 dnů před zahájením prací (před odstraněním azbestocementové střešní krytiny) na KHS hlášení prací s expozicí azbestu, v souladu s požadavky ust. § 41 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastavěná plocha – 77 m²

Výška objektu od přilehlého terénu – 4,1m (včetně podezdívky)

Hloubka odbourání pod terén - 0,3m

Celkem demolice obestavěného prostoru = $(4,1\text{m} + 0,3\text{m}) * 77\text{m}^2 = 339\text{m}^3$

Celkem vyklizení objektu, naložení a odvoz komunálního odpadu = 1kpl

Likvidace odpadu předpoklad:

Smíšené zdivo 170107 = zdivo 1NP (plocha zdiva 1,5m² * v. 3,0m) + desky, podlahy (77m² * 0,2m) + podezdívka, základy (20m² * v. 0,4m) = 4,5m³ + 15,4m³ + 8m³ = 27,9m³ * koef. 2,0 = **55,8t**

Zemina kamení 170504 = dosypávka pod základovou deskou (77m² * v.0,2m) = 15,4m³ * koef 2,0 = **30,8t**.

Dřevo 170201 = Předpoklad - krov, laťování 15m³ + stropy 10m³ + stěny 35m³, okna, dveře 3m³ + ostatní prvky 2m³ = 65m³ * koef. 0,6 = **39t**

Stavební materiály obsahující azbest 170605 = (stěny 101m² + střecha 108m²) * 12kg/m² = 2,51t

Směsný komunální odpad 200301 = vyklizení objektu předpoklad = **3t**

Vše odvoz skládka

4.2 Odstranění dřevěného přístřešku

Bude provedeno odstranění stávajícího dřevěného přístřešku na jižní straně výpravní budovy.

Před započítáním demolice budou přístřešky kompletně vyklizeny - komunální odpad, atd

Přístřešek u VB :

Zastavěná plocha - 19m²

Výška objektu od přilehlého terénu – 3,5m

Celkem demolice obestavěného prostoru dřevostaveb = 19m² * 3,5m) = 66,5 m³

Celkem vyklizení objektu, naložení a odvoz komunálního odpadu = 1kpl

Likvidace odpadu předpoklad:

Dřevo 170201 = přístřešky 6m³ * koef. 0,6 = 3,6t

Asfaltové směsi 170302 = lepenka přístřešky 40m² * 0,015m = 0,6m³ * koef 1,5 = 0,9t

Směsný komunální odpad 200301 = vyklizení objektu předpoklad = 3t

4.3 Odstranění zpevněných ploch a pročištění propustku

V rámci stavby bude provedeno kompletní odstranění všech zpevněných ploch z betonu a betonových dlaždic kolem výpravní budovy.

Stávající jímka, která se nachází před výpravní budovou v prostoru nástupiště, a která je zároveň vtokovou šachtou propustku evid. km 7,363 bude po projednání se zástupcem SMT ponechána. Jímka (šachta) bude v rámci SO 303 kompletně vyčištěna od kalů, stejně tak bude provedeno kompletní vyčištění celého propustku evid. km 7,363 a bude tak provedena obnova funkčnosti celého zařízení.

Rozsah znázorněn viz. příloha č.2_Situace stavby.

Celkem odstranění zpevněných ploch beton = 14m²

Celkem vyčerpání jímky a pročištění propustku dl. 5,5m DN 600 = 1kpl

Likvidace odpadu předpoklad:

Beton z demolice 170101 = (zpevněné plochy 14m² * 0,2m) = 2,8m³ *koef. 2,5 = 7t odvoz skládka

4.4 Úprava vodovodní přípojky

Na základě projednání s Obcí Víchová nad Jizerou jako vlastníkem a správcem vodovodního řadu, bude dle jeho požadavku (viz. doklad přiložen v části H.4) provedeno odkopání, odpojení a zaslepení stávající vodovodní přípojky k VB Víchová nad Jizerou. Je nutné kontaktovat správce vodovodu tel. 721 138 111.

Celkem úprava vodovodní přípojky = 1 soubor prací

4.5 Odstranění přípojky Cetin

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávající přípojky Cetin vedoucí do výpravní budovy. Odpojení od hlavního vedení provede technik Cetin. Veškeré ostatní stavební a výkopové práce zajistí zhotovitel stavby. Nutno splnit podmínky správce Cetin.

Celkem odstranění přípojky Cetin = 1 soubor prací

4.6 Terénní úpravy

Po odstranění veškerých konstrukcí a odpadů bude finální prostor upraven formou rozprostření ornice v mocnosti cca 10cm - urovnání + osetí travním osivem - materiálově zajistí zhotovitel stavby. Plochu je nutné zkoordinovat s plochou nového přístřešku

Celkem dodávka + rozprostření ornice tl. 10cm + travní osivo = předpoklad 100m².

4.6 Úpravy katastru nemovitostí

Po dokončení stavebních prací budou dle požadavku Správy železniční geodezie provedeny geodetické práce v podobě úpravy katastru nemovitostí v dotčené oblasti stavby dle skutečného stavu.

Celkem geodetické práce = 1 soubor prací

5. Projektové kapacity SO/PS

SO 303 Demolice Víchová nad Jizerou

Demolice obestavěného prostoru	339m³
Demolice dřevěného přístřešku	1ks
Demolice zpevněných ploch	14m²
Vyčištění jímky + propustku	1kpl
Odstranění přípojky Cetin	1kpl
Úprava vodovodní přípojky	1kpl

6. Průzkumy, podklady, inženýrské sítě

Průzkumy:

- prohlídka na místě stavby s doplněním potřebných údajů, fotodokumentace
- zápisy z jednání a porad

Geodetické podklady:

- kopie katastrální mapy, digitální verze mapových listů DKM
- výpis z katastru nemovitostí
- geodetické zaměření stávajícího stavu zpracované – Správa železnic s.o., Správa železni geodézie

Inženýrské sítě:

- vyjádření o existenci sítí vydaná jednotlivými správci (viz část H. Dokladová část), orientačně zakreslená v příloze C.3_Koordinační situační výkres

Seznam správců inženýrských sítí, kde dojde ke střetu:

- Správa železnic, státní organizace
- ČEZ Distribuce, akciová společnost

Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné ochránit veškeré trasy inženýrských sítí před případným poškozením, proto je třeba před započítím prací tyto **trasy přesně vytyčit**. Výkopové práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití mechanizace.

Při obnažení kabelů a jiných zařízení během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce správce kabelů.

Práce musí být prováděny a přizpůsobeny tak aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí.

V případě zásahu do ochranného pásma - je třeba se řídit danými podmínkami jednotlivých správců inženýrských sítí přiložených v části H. Doklady.

Při souběhu a křížení je nutné dodržovat min. vzdálenosti dle ČSN 736005.

7. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami

Stavební objekt SO 303 je nutné při výstavbě úzce zkoordinovat s SO 301, SO 302 a SO 304.

8. Technické kvalitativní podmínky

Dojde-li během stavby k živelné pohromě, zejména průtrži mračen či dlouhotrvajícím dešťům, jejichž následkem by mohlo dojít k výraznému snížení kvality stavby, je prvořadým hlediskem výsledná kvalita. Ostatní problematiku je nutné požadavku kvality podřídít. V takových případech je proto nutné projednání a odsouhlasení dalšího postupu prací mezi zhotovitelem a objednatelem.

9. Životní prostředí

Všechny materiály zabudované do zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona 114/1992 Sb., ve znění zákona 347/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 – svazek 37/77). Musí být dodržena všechna protihluková opatření navržená ke snížení hluku ze stavební činnosti, která zajistí dodržení limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb.

Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot.

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanovy zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon České národní rady č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České národní rady č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Z mechanizačních prostředků a strojů nesmí unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhoví těmto požadavkům, nemohou být na stavbě použity.

9.1 Odpadové hospodářství

Při provádění dotčeného stavebního objektu vznikne určité množství odpadů.

Všechny vzniklé odpady budou důsledně roztríděny a přednostně předány oprávněným organizacím k využití. Při nakládání s těmito odpady je třeba postupovat dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Železo, ocel, barevné kovy

S vyzískaným materiálem (železo, ocel, barevné kovy) ze stavby bude nakládáno dle Směrnice SZDC č. 42- Hospodaření s vyzískaným materiálem. V případě demolovaných pozemních objektů v této stavbě se jedná o výzisk materiálu z ocele a barevných kovů (např. I profily, plechová krytina, klempířské prvky – žlaby, svody, parapety, dále zábradlí, schodiště, radiátory, trubky ÚT, atd.). Tento výzisk bude „Komisí pro hospodaření s vyzískaným materiálem“ předkategorizován a předán „Protokolem o předání vyzískaného

materiálu do správy a evidence OŘ“. S výziskem, který bude kategorizován jako železný šrot, bude naloženo v souladu s touto směrnicí a pokyny OŘ.

Předpokládané množství vyzískaných odpadů:

Číslo odpadu	Kategorie	Název položky	Jednotky	Množství	Koef.	Množství (t)
17 01 01	O	Beton z demolic	m ³	2,8	2,5	7
17 05 04	O	Zemina a kamení	m ³	15,4	2,0	30,8
17 01 07	O	Smíšené zdivo	m ³	27,9	2,0	55,8
17 04 05	O	Železo ocel	t	0,1	1	0,1
17 05 08	O	Štěrka z komunikace a kolejiště	m ³		1,8	
17 01 06*	N	Kontaminovaná stavební suť – škvára	m ³		1,0	
17 05 07*	N	Štěrka z kolejiště obsah. nebezpečné látky	m ³		1,8	
17 01 03	O	Tašky a keramické výrobky	t		1,0	
17 02 01	O	Dřevo	m ³	65,0+6,0	0,6	42,6
17 03 02	O	Asfaltové směsi	m ³	0,6	1,5	0,9
20 03 01	O	Směsný komunální odpad	t	3+3	1,0	6,0
17 06 05*	N	Stavební materiály obsahující azbest	kg/m ²	209	0,012	2,51

Doporučené skládky :

ENVISTONE, spol. s r.o. - Vrchlabí, Lánovská, 54301 Vrchlabí - vzdálenost 12km

Marius Pedersen a.s. - Dolní Branná , vzdálenost 15km

Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát životního prostředí městského úřadu. Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ve smyslu tohoto zákona je nutný souhlas orgánů státní správy pro nakládání s odpadem, tj. pro manipulaci, skladování, úpravu, přepravu a zřízení zařízení k zneškodňování odpadů.

Původcem odpadu je zhotovitel stavby a je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.

9.2 Ochrana přírody

Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení kvality a čistoty vod možným únikem ropných látek či pohonných hmot v místech zařízeních stavenišť nebo případně při vlastních stavebních pracích. Z těchto důvodů je nutné na stavbě dodržovat bezpečnostní opatření při nakládání s ropnými produkty. Pro všechny plochy zařízení stavenišť platí následující opatření:

- Stavební nebo jinou činností nesmí dojít k znečištění zdroje podzemní vody.
- Při doplňování pohonných hmot nebo případných opravách a údržbě umisťovat pod stojící mechanismy záchytné nádoby.
- Zásoby pohonných hmot skladované na ploše staveniště nepřekročí objem pro jednodenní spotřebu.

Při dodržení všech zásad pro nakládání s ropnými látkami lze konstatovat, že tato stavba neohrožuje povrchové ani podzemní vody.

Stavbou nebudou dotčeny žádné složky přírody. Po ukončení stavby bude terén zbaven odpadů a upraven.

10. Bezpečnost práce a techn. zařízení, požární ochrana

Je nutné dodržovat veškeré platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic
- SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací
- SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace
- „Zhotovitel „Před zahájením případných demoličních prací musí technologický postup s ohledem na konstrukční systém objektu v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně (autogen) či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhlášky 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů) při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí“.

Veškerá speciální vozidla musí splňovat podmínky stanovené Vyhláškou MD č. 173/1995 Sb. Zdvhací zařízení musí splňovat požadavky stanovené Vyhláškou MD č. 100/1995 Sb.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno předem zjistit spolehlivě jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob provádění prací, je třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat následující postup.

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu.

Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění charakteru ohrožení.

11. Bezpečnostní předpisy

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Proto je nutno dbát především na:

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP,
- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami,
- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem,
- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení

Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanismů po provozované i vyloučené koleji Správa železnic, s.o. musí mít uzavřenou smlouvu se Správou železnic, s.o. o provozování drážní dopravy na tratích provozovaných Správou železnic s.o.. Zhotovitel musí před započítím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění O1 a Z1.

Zhotovitel musí před započítím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců pohybujících se v ochranném pásmu dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění O1 a Z1.