

Váš dopis zn.  
Ze dne

Naše zn. 8519/2021-SŽ-GR-O23  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Lenka Žemličková Ph.D.  
Telefon  
Mobil +420 728 750 333  
E-mail zemlickova@spravazeleznic.cz

Datum 3. února 2021

Správa železnic s. o. SSV

přes C. E. Sta

### **Přípomínky k dokumentaci pro stavební povolení „Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Vichová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky“**

Sdělujeme, že k dokumentaci pro stavební povolení „Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Vichová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky“ má odbor pozemních staveb následující připomínky:

- Upozorňujeme, že v souladu s „Konceptí při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“ - schválené CKMD 29. 1. 2019, je nutné pro schválení této investiční stavby (globální položka) Odborem přípravy staveb (O 6) „Schvalovacím protokolem“, zpracovat Hodnocení ekonomické efektivity podle „Obecné metodiky hodnocení ekonomické efektivity projektů týkajících se budov – příloha 8 Metodiky), které v předložené PD chybí.
- Požadujeme doložit Dokladovou část H, včetně Vyjádření projektanta k připomínkám (příloha - H.7.1\_Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů). Součástí Dokladové části H bude i doložení projednání nepotřebné nemovitosti dle čl. 4.14 Koncepte při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží. Příloha H v PD chybí.
- S vyzískaným materiálem (železo, ocel, barevné kovy) ze stavby bude nakládáno dle Směrnice SŽDC č. 42- Hospodaření s vyzískaným materiálem. V případě demolovaných pozemních objektů v této stavbě se jedná o výzisk materiálu z ocele a barevných kovů (např. I profily, plechová krytina, klempířské prvky – žlaby, svody, parapety, dále zábradlí, schodiště, radiátory, trubky ÚT, atd.). Tento výzisk bude „Komisí pro hospodaření s vyzískaným materiálem“ předkategorizován a předán „Protokolem o předání vyzískaného materiálu do správy a evidence OŘ“. S výziskem, který bude kategorizován jako železný šrot, bude naloženo v souladu s touto směrnici a pokyny OŘ.
- Dále v TZ jednotlivých SO demolice požadujeme doplnit v tabulkách stavebních odpadů pod kódem 170405 (Železo a ocel) množství v tunách. V případě, že stávající střešní krytina je z hliníku, požadujeme do tabulky doplnit kód 170402 (Hliník), včetně množství v tunách.
- Žádáme o doplnění TZ o technickou specifikaci stojanu na kola, který podléhá pokynu SŽ PO-20/2019-GR Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář. Navržený stojan neodpovídá svým tvarem a požadavku pokynu na možnost uzamčení rámu a předního i zadního kola.

**Ing. Stanislav Bytnar**  
Ředitel odboru pozemních staveb