

Městský úřad Slaný
odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Velvarská 136, 274 01 Slaný, tel: 312 511 111, fax: 312 522 771, e-mail:
elektronická podatelna e-mail: podatelna@meuslany.cz, ISDS: h3jb7t5

Spis.zn.: 11076/2021/OŽP-vaig
Č.j.: MUSLANY/50220/2021/OŽP
Vyřizuje: Bc.Jana Vaiglová, DiS.
Tel.: 312 511 214
E-mail: vaiglova@meuslany.cz

Slaný dne 5.1.2022

Rozhodnutí

Městský úřad Slaný, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 94j odst.1 zákona č.225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žadateli

Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
IČ: 70994234

zastoupenému

TOP CON SERVIS s.r.o.,
Varšavská 30, 120 00 Praha 2
IČ: 45274983

I. vydává společné územní a stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94o a § 94p zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, k umístění a provedení stavby vodního díla „**Slaný, přeložka vodovodu**“, na pozemcích dle KN p.č. 728/1, 2043/2, 478/5, 478/2 v k.ú. Slaný, a 421/17, 600/2, 600/3, 600/4, 584/1, 584/6 a 584/4 v k.ú. Kvíc, v obci Slaný, v kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, vodní tok Šternberský potok, č.h.p.1-12-02-077.

SO. 31-01 Přeložka vodovodu

Druh vodovodního řadu	zásobovací
Celková délka řadu	23,6 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	100 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	200 mm

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Název vodovodu	Přeložka vodovodního řadu Slaný
Povolovaná vodní díla	vodovodní řady zásobovací
Příslušnost k systému vodovodu	místní
Účel užití vody:	zásobování obyvatelstva

Popis stavby:

Jedná se o přeložku stávajícího litinového vodovodního řadu DN150 mm, který je v současné umístěn v blízkosti opěry ve směru na Podlešín. Nový vodovodní řad z tvárné litiny v profilu DN 150 mm, v celkové délce 23,6 m, bude přeložen do nové trasy tak, aby byla uvolněna plocha pro založení nového pilíře mostu.

Umístění stavby dle systému S-JTSK:

Bod	Vodovodní řad	X:	Y:	Celkem
V01	Vodovodní litina DN 150	764885,337	1024774,058	23,6 m
V02		764885,577	1024770,066	
V03		764882,871	1024762,008	
V04		764880,09	1024757,002	
V05		764875,634	1024754,254	

Další podrobnosti dle schválené projektové dokumentace.

Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94o a § 94p zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, současně **stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou v měřítku, která je součástí projektové dokumentace a obsahuje zakreslení stavebních pozemků včetně požadovaného umístění stavby
2. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, osobou způsobilou k provádění staveb; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele k provádění stavební činnosti bude vodoprávnímu úřadu oznámeno před zahájením stavby.
4. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. **Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení stávajících inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilými osobami.**
6. Nakládání s odpady a přebytečným materiálem bude po dobu výstavby prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky podle vyhlášky č. 592/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
9. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem
10. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
11. Během stavby bude **zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem** a to jak pro pěší tak pro motorová vozidla obyvatel a zejména vozidla záchranné služby a hasičských sborů
12. Při stavbě nesmí být výkopová zemina a stavební materiály ukládány na cizí pozemky bez souhlasu jejich majitele
13. Investor stavby bude **informovat vodoprávní úřad o jednotlivých etapách stavby** – dle plánu kontrolních prohlídek

14. **Budou dodrženy všechny podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení**, které jsou uvedeny v těchto vyjádřeních a stanoviscích a které jsou nedílnou součástí žádosti o stavební povolení:
- Slavos Slaný, s.r.o., č.j. V20308/2021 ze dne 30.3.2021
 - MěÚ Slaný, stavební úřad - č.j. MUSLANY/44900/2021/SÚ ze dne 13.9.2021
 - KSÚS č.j. 6266/21/KSUS/KLT/KUC ze dne 1.10.2021
15. Stavba vodního díla bude dokončena do **30.9.2022**
16. **Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.**
17. **S žádostí o kolaudační souhlas bude předloženo:**
- doklad o provedení stavby oprávněnou osobou
 - doklad o převzetí stavby mezi dodavatelem (zhotovitelem) a investorem
 - zaměření stavby (i v el. podobě), v zaměření budou uvedeny délky potrubí a souřadnice systému S-JTSK
 - dokumentace skutečného provedení s vyznačením odchylek od schválené projektové dokumentace a jejich zdůvodnění (pokud odchylky vznikly)
 - doklad o zkoušce identifikačního vodiče
 - doklad o provedené tlakové zkoušce vodovodu
 - doklad o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí
 - stanovisko hygienika ke kolaudaci vodovodu
 - místopřísežné prohlášení zhotovitele stavby o vhodnosti materiálů pro rozvody pitné vody ve smyslu Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.
 - doklad o uložení odpadů vzniklých při stavbě na skládce nebo jejich jiném využití (průběžná evidence odpadů)
 - doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků
 - doklad o zajištění záchranného archeol. průzkumu.
 - doklad o zajištění oprávněného provozovatele vodovodu

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Odůvodnění

Žadatel, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, zastoupený TOP CON SERVIS s.r.o., Varšavská 30, 120 00 Praha 2, IČ: 45274983, podal dne 11.10.2021 u zdejšího odboru životního prostředí žádost o stavební povolení dle § 15 vodního díla „**Slaný, přeložka vodovodu**“, na pozemcích dle KN p.č. 728/1, 2043/2, 478/5, 478/2 v k.ú. Slaný, a 421/17, 600/2, 600/3, 600/4, 584/1, 584/6 a 584/4 v k.ú. Kvíc, v obci Slaný, v kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, vodní tok Šternberský potok, č.h.p.1-12-02-077.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení §9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- Slavos Slaný, s.r.o., č.j. V20308/2021 ze dne 30.3.2021
- MěÚ Slaný, stavební úřad - č.j. MUSLANY/44900/2021/SÚ ze dne 13.9.2021
- KSÚS č.j. 6266/21/KSUS/KLT/KUC ze dne 1.10.2021

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94m stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení společného územního a vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MUSLANY/56352/2021/OŽP ze dne 10.11.2021, s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 94m odst. 3, stavebního zákona, brát zřetel. V rámci oznámení o zahájení stavby nebyly doručeny žádné námítky.

V rámci celého společného řízení bylo zjištěno:

Projektová dokumentace „**Slaný, přeložka vodovodu**“, na pozemcích dle KN p.č. 728/1, 2043/2, 478/5, 478/2 v k.ú. Slaný, a 421/17, 600/2, 600/3, 600/4, 584/1, 584/6 a 584/4 v k.ú. Kvíc, v obci Slaný, v kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, vodní tok Šternberský potok, č.h.p.1-12-02-077, byla vypracována Ing. Pavlem Čubou, ČKAIT 0007210 v říjnu 2021.

Předložená dokumentace řeší: přeložku vodovodního řádu Slaný.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Žádost o společné povolení vodního díla obsahovala veškeré požadované náležitosti a byla doložena přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na zájmy chráněné vodním zákonem, obecné zájmy a práva jiných.

Po provedeném vodoprávním řízení vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v tolika stejnopisech tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Slaný. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné povolení má dle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky.

Bc. Jana Vaiglová
referent
odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. TOP CON SERVIS s.r.o., Varšavská 30, 120 00 Praha 2 - DS
2. Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný – IV
3. KSÚS, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - DS
4. Slavos Slaný, s.r.o., Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný – DS

spis

Městský úřad Slaný

odbor životního prostředí

Velvarská 136, 274 01 Slaný

E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz

číslo jednací došlého dokumentu:	50220/2021/OŽP	číslo jednací: číslo spisu:	MUSLANY/4196/2022/OŽP 11076/2021/OŽP
vyřizuje:	Bc. Jana Vaiglová	e-mail:	vaiglova@meuslany.cz
telefon:	312 511 214	fax:	312 511 211

Ve Slaném dne 25.1.2021

Předání schválené dokumentace a doložka o nabytí právní moci

Vážení,
v příloze vám zasílám ověřenou projektovou dokumentaci týkající se stavby vodního díla - „**Slaný, přeložka vodovodu**“, na pozemcích dle KN p.č. 728/1, 2043/2, 478/5, 478/2 v k.ú. Slaný, a 421/17, 600/2, 600/3, 600/4, 584/1, 584/6 a 584/4 v k.ú. Kvíc, v obci Slaný, v kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, vodní tok Šternberský potok, č.h.p.1-12-02-077., povolené rozhodnutím č.j. MUSLANY/50220/2021/OŽP ze dne 5.1.2022, které nabylo právní moci dne 25.1.2022.

S pozdravem



Bc. Jana Vaiglová
referent

odboru životního prostředí

Městský úřad SLANÝ
odbor životního prostředí 3

„otisk úředního razítka“

Obdrží:

1. TOP CON SERVIS s.r.o., Varšavská 30, 120 00 Praha 2

Přílohy:

1. schválená projektová dokumentace
2. štítek „Stavba povolena“