

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 31383/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Aneta Měřinská
Telefon +420 972 224 811
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 21. srpna 2023

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Senohraby ON - oprava“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k Výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 29749/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 15. 08. 2023.

Dotaz č. 1:

Pro soubory Silnoproudá elektroinstalace jsou svítidla popsána nedostačujícím způsobem a chybí kniha svítidel. Vzhledem k tomu, že se jedná o svítidla do interiéru i exteriéru, je nutné specifikovat tato svítidla pomocí typové řady, knihou svítidel, aby bylo možné vytvořit porovnatelnou a odpovídající cenovou nabídku. Poskytnutý popis je velmi obecný a svítidel splňující tuto specifikaci je celá řada s velkým cenovým rozptylem dále z uvedeného popisu není patrný ani tvar svítidel, systém montáže (přisazené/zapuštěné). Prosíme tedy o dodání bližšího popisu svítidel či stanovení způsobu, jakým tyto položky ocenit tak, aby byla zachována porovnatelnost jednotlivých cenových nabídek. Žádáme o doplnění knihy svítidel včetně výpočtu osvětlení.

Odpověď:

Ve výkresové části, která je součástí Zadávací dokumentace, je popsána určující specifikace svítidel pro jednotlivé prostory, tzn. způsob montáže, typ (např. LED), předpokládaný min. výkon (W), min. světelný výkon (lm) a požadované krytí IP. Zadavatel nemůže v Zadávací dokumentaci specifikovat konkrétního výrobce či typ zařízení, ale pouze požadované technické parametry, které jsou stanoveny prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny.

Dotaz č. 2:

Prosíme o doplnění projektové dokumentace Silnoproudé elektroinstalace výpočtem osvětlení, který je nutný pro zhotovení Průkazu způsobilosti.

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje vyhotovení Průkazu způsobilosti. Zadavatel požaduje pouze doložení výchozí drážní revize elektroinstalace dle vyhl. č. 100/1995 Sb., přílohy č. 4 (v Zadávací dokumentaci je požadavek na elektrotechnickou kvalifikaci zhotovitele podle přílohy č. 4 vyhlášky 100/1995 Sb. v platném znění; a dále dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice) a dále je také součástí Dílu 4 Soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 3:

V předaném výkazu výměr Silnoproudé elektroinstalace není položka na zajištění Průkazu způsobilosti UTZ vydaného Drážním úřadem včetně zajištění Protokolu UTZ a měření osvětlení. Prosíme o doplnění uvedených položek do výkazu výměr nebo sdělení, že tyto položky nebudou požadovány.

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje vyhotovení Průkazu způsobilosti. Zadavatel požaduje pouze doložení výchozí drážní revize elektroinstalace dle vyhl. č. 100/1995 Sb., přílohy č. 4 (v Zadávací dokumentaci je požadavek na elektrotechnickou kvalifikaci zhotovitele podle přílohy č. 4 vyhlášky 100/1995 Sb. v platném znění; a dále dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice) a dále je také součástí Dílu 4 Soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 4:

Projektová dokumentace Elektroinstalace neobsahuje Technickou zprávu a Protokol vnějších vlivů. Prosíme o doplnění projektové dokumentace o Technickou zprávu a vypracovaný a schválený Protokol vnějších vlivů dle technické zprávy.

Odpověď:

V řešených prostorách objektu Senohraby - ON je prostor normální a v takovém případě není dle ČSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2 nutno vypracovávat Protokol vnějších vlivů. Technická zpráva - elektro je přílohou č. 1 této dodatečné informace.

Dotaz č. 5:

Projektová dokumentace Elektroinstalace neobsahuje výpočet a protokol rizik k navržené soustavě LPS.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravné a udržovací práce Projektová dokumentace neobsahuje výpočet a protokol rizik (ČSN EN 62305-2 ed.2).

Na základě vznesených dotazů došlo také k úpravě Dílu 4 Soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 této Dodatečné informace.

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v čl. 12 OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK Výzvy k podání nabídky, bodu 12.1 takto:

Původní termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 29. 8. 2023 do 8:00 hodin.

Nový termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 1. 9. 2023 do 8:00 hodin.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická zpráva - elektro

Příloha č. 2 - Soupis prací s výkazem výměr

Ing. Pavel Stejskal, v. r.

vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: