



- LEGENDA SYMBOLŮ:
- N — LED nouzové svítidlo 1W s vlastním zdrojem, IP65, 110lm, 3hod
 - B — LED svítidlo nástěnné/stropní, 13W/230V, IP65, 1500lm s externím snímačem pohybu 360°
 - zvonkové tlačítko před vstupními dveřmi do bytu
 - bytový domovní telefon
 - venkovní zvonkové tablo
 - bytová rozvodnice
 - RB č. — R - pro bytové datové rozvody (např. RBA-15-AS4-A1)
 - R_data — R - pro bytové TV rozvody (např. HTS-6DC)
 - R_STA — R - pro společné prostory, sklep, půda
 - R-rezeie — R - pro celé prostory sklepa
 - KS1 — pojistková skříň smyčková, např. SS200
 - elektroměr SŽ
 - hlavní jistič odběru
 - elektroinstalační ohebná trubka např. KOPOS 1440_K25
 - HOP — hlavní ochranná přípojnice
 - K0125 — elektroinstalační krabice např. KOPOS K125
 - elektroměr nebude v rámci stavby osazen

| odběr číslo | jistič odběru číslo | vývod na | podlaží | číslo místností |
|-------------|---------------------|----------|---------|---|
| č.1 | 40A/400V | RB2 | 2NP | přívod na RB2 v m.č. 221 |
| č.2 | 40A/400V | RB3 | 2NP | přívod na RB3 v m.č. 231 |
| č.3 | 40A/400V | RB4 | 2NP | přívod na RB4 v m.č. 241 |
| č.4 | 40A/400V | RB8 | 3NP | jen přívod k místu RB8 v m.č. 309 |
| č.5 | 20A/400V | R_rezeie | 1NP | společné prostory, sklep, půda, R_data, R_STA |

RE2 — OCEP / Z
š.1026 x v.1607 x hl.250mm
IP40 / 20, 12měřících míst

osazení v této PD:
4 x ET třířázový VT/NT tarif
1 x ET třířázový VT tarif

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| NÁZEV AKCE: | | STUPĚŇ DOKUMENTACE: | |
| OPRAVA ELEKTROINSTALACE | | DSP | |
| MÍSTO STAVBY: | žst. Ždovice - výpravní budova | | |
| STAVBYNÍK: | Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Karel Zámezl ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz | | |
| PROJEKTANT ČÁSTI: | Karel Zámezl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz | HĚŠTVO: | DATA: 07/2023 |
| NÁZEV VÝKRESU: | schéma napájení - pravá strana VB - byty | | ČÍSLO VÝKRESU: E-5 |