



POZNÁMKA:

rozvodnice R\_sklep musí být vyřešena  
v koordinaci na skutečné provedení těchto rozvodů  
ještě před zahájením stavby.

Typ rozvodnice (nástěnná/zapuštěná) volit dle stavebních možností

podrobnosti se upřesní při místním šetření oslovených zhotovitelů  
za účelem získání upřesňujících podkladů  
pro zpracování nabídkové ceny pro výběrové řízení

UPOZORNĚNÍ: rozvodnice a přístrojová náplň může být od libovolného výrobce

ROZVODNICE: HAGER GOLF VF118PD  
TYP PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÁ, 18modulů  
KRYTÍ: IP40  
ROZMĚRY: v.252 x š.390 x hl.99mm  
PROUD: do 63A  
NAPĚTÍ: 230/400V, 50Hz

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELEKTROINSTALACE		DSP	
MÍSTO STAVBY:	žst. Zdice - výpravní budova - byty		
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: -----	DATUM: 07 / 2023
NÁZEV VÝKRESU:	rozvodnice R9_sklep - levá strana VB	ČÍSLO VÝKRESU: E-10	