



UPOZORNĚNÍ:

rozvodnice a přístrojová náplň může být od libovolného výrobce

ROZVODNICE: HAGER GOLF VF312PD
TYP PROVEDENÍ: ZAPUŠTĚNÁ
KRYTÍ: IP40
ROZMĚRY: v.507 x š.318 x hl.72mm
PROUD: do 63A
NAPĚTÍ: 230/400V, 50Hz

POZNÁMKA:

provedení rozvodů domácího telefonu musí být dořešeno ještě před zahájením stavby, tzn. musí být určeno, jaký typ koncových zařízení bude použit a tomu přizpůsobit skutečné provedení těchto rozvodů vč. typu kabelů. Na výkresech je typ kabelu pro tento rozvod orientačně.

podrobnosti se upřesní při místním šetření oslovených zhotovitelů za účelem získání upřesňujících podkladů pro zpracování nabídkové ceny pro výběrové řízení

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELEKTROINSTALACE		DSP	
MÍSTO STAVBY:	žst. Zdice - výpravní budova - byty		
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: -----	DATUM: 07 / 2023
NÁZEV VÝKRESU:	rozvodnice R6_režie - pravá strana VB		ČÍSLO VÝKRESU: E-7