



UPOZORNĚNÍ:  
rozvodnice a přístrojová náplň může být od libovolného výrobce

ROZVODNICE: HAGER GOLF VS412PD  
TYP PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÁ, 48modulů  
KRYTÍ: IP40  
ROZMĚRY: v.647 x š.282 x hl.99mm  
PROUD: do 63A  
NAPĚTÍ: 230/400V, 50Hz

POZNÁMKA:  
rozvodnice R\_STA a R\_DATA musí být vyřešeny  
v koordinaci na skutečné provedení těchto rozvodů  
ještě před zahájením stavby.  
Musí být navržena jejich náplň a umístění společné  
skříně např. RMA-42-A66-CAX-A1.

Na výkresech schémat napájení jsou rozvody,  
typy kabelů a popisy zařízení orientačně.  
V této PD nejsou realizačně tyto rozvody řešeny.

podrobnosti se upřesní při místním šetření oslovených zhotovitelů  
za účelem získání upřesňujících podkladů  
pro zpracování nabídkové ceny pro výběrové řízení

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
OPRAVA ELEKTROINSTALACE		DSP	
MÍSTO STAVBY:	žst. Zdice - výpravní budova - byty		
STAVEBNÍK:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Karel Zamrazil ZAMEX Kralupy s.r.o., Kuzminova 462/20, 27801 Kralupy n/Vl, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI:	Karel Zamrazil, tel.: +420 603 214 191, mail: zamex.kralupy@email.cz	MĚŘÍTKO: -----	DATUM: 07 / 2023
NÁZEV VÝKRESU:	rozvodnice R8_půda - pravá strana VB	ČÍSLO VÝKRESU: E-9	