

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 17728/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  
Mobil +420 725 558 384  
E-mail [Klomfarova@spravazeleznic.cz](mailto:Klomfarova@spravazeleznic.cz)

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Areál HZS Nymburk“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 6**

Zjistili jsme, že u venkovní a vnitřní jednotky klimatizace nesouhlasí poměr výkonů:

9	Klimatizace	
R9.1.1	Kondenzační jednotka VRF, Qch=56,12 kW	KS 1,000
	Kondenzační jednotka VRF, Qch=56,12 kW	

Žádáme zadavatele o přezkoumání.

#### *Odpověď na dotaz č. 6*

*Ve výkazu výměr se jedná o jmenovité výkony jednotlivých klimatizačních jednotek. Abychom dostaly z jednotek požadované chladicí výkony, které jsou uvedené ve výkresech, je nutné z důvodu dlouhých tras vedení chladicího media, a s tím souvisejících vyšších tlaků této soustavy, navrhnout vyšší výkony vnitřních jednotek. Tento systém s uvedenými výkony ve výkazu výměr je výstup z návrhového programu klimatizace. V tomto případě platí pravidlo, čím delší potrubní trasy chladiva, tím je potřeba nasadit větší a výkonnější vnitřní jednotky pro dosažení požadovaných chladicích výkonů.*

V Praze

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)