

Naše zn. 10172/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 4. září 2023

Prostřednictvím E-ZAK

Věc: **Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 119:

PS 01-02-11 (ŽST Vlkov u Tišnova, místní kabelizace):

V položce č. 65 (Demontáž stávajícího a provizorního sdělovacího zařízení) je množství 1 Celek.
Žádáme zadavatele o bližší vysvětlení (specifikaci) obsahu a účelu položky.

Odpověď:

Jedná se o demontáž stávajícího sdělovacího zařízení týkající se místní kabelizace (kabelové
závěry, ODF, místní metalická a optická kabelizace, konstrukce pro kabelové závěry a s tímto
související příslušenství).

Dále se jedná o demontáž veškerého sdělovacího zařízení, které se použilo v provizorním stavu
(kabelové závěry, ODF, provizorní místní metalická a optická kabelizace, konstrukce pro
kabelové závěry a s tímto související příslušenství).

Dotaz č. 120:

2PS 01-02-51 (ŽST Vlkov u Tišnova, úprava TK):

V položce č. 57 (Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení) je množství 1 Celek. Žádáme
zadavatele o bližší vysvětlení (specifikaci) obsahu a účelu položky.

Odpověď:

Jedná se o demontáž stávajícího sdělovacího zařízení týkající se traťové kabelizace (kabelové
závěry, místní metalická a optická kabelizace, konstrukce pro kabelové závěry a s tímto
související příslušenství).

Dotaz č. 121:

PS 01-02-52 (ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK a TOK):

V položce č. 37 (Demontáže stávajícího sdělovacího zařízení) je množství 1 Celek. Žádáme
zadavatele o bližší vysvětlení (specifikaci) obsahu a účelu položky.

Odpověď:

Jedná se o demontáž stávajícího sdělovacího zařízení týkající se optické dálkové kabelizace
(ODF, optická dálková kabelizace a s tímto související příslušenství).

Dotaz č. 122:

PS 01-01-11 (Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZS): Dle výpočtu SKO (staniční KO) a TKO (traťové KO) včetně rozvětvení vychází počet více než 60 KO. Domníváme se, že bude zapotřebí více než 1 ks skříně KO (viz pol. č. 62 a 63, SKŘÍŇ PŘÍJÍMACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÁ PRO 60 KO – DODÁVKA/MONTÁŽ v soupisu prací). Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u uvedených položek na 2ks.

Odpověď:

Upraven VV. Změna množství v pol. č. 62(75B831) a pol. č. 63(75B837) na 2 KUS.

Dotaz č. 123:

PS 01-01-11 (Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZS): Dle výpočtu NJ/RJ jednotek KO včetně rozvětvení vychází počet skříní v konfiguraci 2x TKO a 3x SKO. Domníváme se, že bude zapotřebí množství 2ks u pol. č. 58/59 (SKŘÍŇ TRÁTOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ S NJ A RJ VYSTROJENÁ DO 10-TI KO – DODÁVKA/MONTÁŽ) a 3ks u pol. č. 60/61 (SKŘÍŇ KOLEJOVÝCH OBVODŮ V DOPRAVNĚ S NJ A RJ VYSTROJENÁ DO 15-TI KO – DODÁVKA/MONTÁŽ – odpovídá soupisu prací). Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u pol. č. 58/59 na 2ks.

Odpověď:

Změna množství v pol. č. 58(75B811) a pol. č. 59(75B817) je upraveno na 3ks (1 skříň na t.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, 1 skříň na t.ú. Říkonín – Vlkov u Tišnova a 1 skříň společná pro traťové úseky).

Dotaz č. 124:

PS 01-01-11 (Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZS): Po pečlivém prověření se domníváme, že vzhledem k rozsahu zabezpečení žst. se jako obvyklé dostačující množství jeví 3ks u pol. č. 52 a 53 (SKŘÍŇ NAPÁJECÍ – DODÁVKA/MONTÁŽ). Prosíme o prověření a opravu soupisu prací.

Odpověď:

Změna množství v pol. č.52(75B661) a pol. č. 53(75B667) je upraveno na 3 KUS.

Dotaz č. 125:

PS 01-01-11 (Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZS): Po pečlivém prověření se domníváme, že vzhledem k rozsahu zabezpečení žst. se jako obvyklé potřebné množství jeví 4ks u pol. č. 46 a 47 (SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTACÍ – DODÁVKA/MONTÁŽ). Prosíme o prověření a opravu soupisu prací.

Odpověď:

Změna množství v pol. č.46(75B531) a pol. č. 47(75B537) je upraveno na 4 KUS.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **19. 9. 2023** na den **20. 9. 2023**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz> (evidenční č. VZ Z2023-035560). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **20. 9. 2023 v 10:00 hod.,**

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **20. 9. 2023 v 10:00 hod..**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_ZST_Vlkov_zm07_20230904.xml

XLS_ZST_Vlkov_zm07_20230904.xlsx

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace