

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 18190/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  
Mobil +420 725 558 384  
E-mail [Klomfarova@spravazeleznic.cz](mailto:Klomfarova@spravazeleznic.cz)

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## „Areál HZS Cheb“

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 6**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 71**

V PBR str.5 se píše o požárních podhledech, přičemž ve výkazu výměr je pouze 10,4 m<sup>2</sup> (p.č.1075 oddílu SO 09-72-01) podhledu s požární odolností 1xDF 12,5 EI15/REI30). Jedná se o místnost 1.43 sklad PHM, kde má být dle PBR požární obklad stropu s požární odolností REI90DP1.

Opravdu v této místnosti má být podhled s deskou 1xDF 12,5 EI15/REI30?  
A ostatní podhledy tedy budou bez požární odolnosti?

*Odpověď na dotaz č. 71*

*Platí (uveden ve VV), požární podhled v č.m. 1.43 REI 90DPI o ploše 10,4 m<sup>2</sup>*

*Do VV doplněn podhled REI 60DPI v 1.NP o ploše 9m<sup>2</sup> (č.m. 1.28 a 1.29) a REI 30DPI ve 2.NP (2.23, 2.30, 2.35) o ploše 33m<sup>2</sup>*

#### **Dotaz č. 72**

V zadavatelem postoupené dokumentaci – výkazu výměr ke SO 09-72-01 Hlavní objekt se nachází položka č. 1330 s kódem: 95394329R „D+M příslušenství cvičné věže“. Projektová dokumentace neobsahuje specifikaci tohoto příslušenství. Pro stanovení relevantní cenové nabídky jsou tyto podklady bezpodmínečně nutné.

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace.

*Odpověď na dotaz č. 72*

*Položka zahrnující popis příslušenství uvedena ve výkazu, viz odpověď na Dotaz č. 40 Dodatek č.4.*

#### **Dotaz č. 73**

Zadavatelem vydané Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 4 – aktuálně platný výkaz výměr SO 98-98 Všeobecný objekt obsahuje položku č. 5 Hlukové měření pro účely realizace stavby. Zadavatelem již dříve vydané Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 2 v rámci odpovědi na dotaz č. 9 ale uvádí, že toto hlukové měření

nebude požadováno. Žádáme zadavatele o informaci, zda má tedy uchazeč tuto položku ocenit „nulou“ nebo zda zadavatel poskytne opravenou verzi výkazu výměr.

*Odpověď na dotaz č. 73*

*Položka z aktuálního VV odstraněna.*

**Přílohy:**

- 2.017 podhledy 1.NP 2023-09-06
- 2.018 podhledy 2.NP 2023-09-06
- Výkaz výměr Areál\_HZS\_Cheb\_Zm05\_230906

V Praze

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)