



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc

NAŠE ZN: 17623/2018-SŽDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: Renáta Majerová
TEL: 724 932 325
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/16.10.2018

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

V provozním souboru PS 10-28-02 „Přerov - Prosenice - Dluhonice, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení“ je ve výkazu výměr položka č. 19 „Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu“, u které je uvedena množstevní jednotka HOD. Dle třídníku OTSKP má být jednotkou KUS. Žádáme zadavatele o opravu položky.

Odpověď:

Jednotka byla ve výkazu výměr opravena na kus, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 2:

V provozním souboru PS 11-28-01.2 „t.ú. Přerov - Dluhonice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení“ je ve výkazu výměr u položky č. 10 (ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0) uvedeno množství 120 m. Dle dostupné kabelové dokumentace má být toto množství 174 m. Žádáme zadavatele o prověření a o případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Množství bylo ve výkazu výměr opraveno na 174 m, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 3:

V provozním souboru PS 11-28-01.2 „t.ú. Přerov - Dluhonice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení“ je ve výkazu výměr u položky č. 13 (DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0) uvedeno množství 120 m. Dle dostupné kabelové dokumentace má být toto množství 174m. Žádáme zadavatele o prověření a o případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Množství bylo ve výkazu výměr opraveno na 174 m, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 4:

V provozním souboru PS 11-28-01.2 „t.ú. Přerov - Dluhonice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení“ je ve výkazu výměr uvedena položka č. 20 (SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL). Dle dostupné kabelové dokumentace má být tato položka DO 60 ŽIL. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Název položky byl opraven ve výkazu výměr, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 5:

V provozním souboru PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ se vyskytují položky č. 16 - 19 (kabel CYKY + ukončení, kabelová spojka a kabel TCEPKPFLE do 15XN0,8). Tyto položky nefigurují v dostupné kabelové dokumentaci. Žádáme zadavatele o vysvětlení, k čemu budou tyto položky použity.

Odpověď:

Uvedené položky slouží jako rezerva v případě nutnosti úpravy stávající kabelizace.

Dotaz č. 6:

V provozním souboru PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ jsme našli nesoulad mezi kabelovou dokumentací a výkazem výměr. Níže uvádíme porovnání:

položka č.	ve výkazu výměr	vlastní výpočet
20	5 450 m	4 090 m
21	2 070 m	3 360 m
22	2 065 m	2 130 m
23	7 595 m	7 635 m
25	5 780 m	6 065 m
26	8 610 m	8 345 m
27	3 610 m	3 545 m
29	1 170 m	1 235 m
34	1 840 m	545 m
35	0 m	1 295 m
37	7 585 m	7 625 m
39	5 550 m	5 835 m
40	8 610 m	8 345 m

Žádáme zadavatele o prověření a o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Ve výkazu výměr byly upraveny položky s chybějícím množstvím, ostatní byly ponechány, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 7:

V provozním souboru PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ je položka č. 42 „FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0“ v počtu 56 kusů. Dle dostupné kabelové dokumentace má být toto množství 66 kusů. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Množství bylo ve výkazu výměr opraveno, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 8:

V provozním souboru PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ je položka č. 43 „FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0“ v počtu 46 kusů. Dle dostupné kabelové dokumentace má být toto množství 50 kusů. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Množství bylo ve výkazu výměr opraveno, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 9:

V provozním souboru PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ je položka č. 44 „FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0“ v počtu 18 kusů. Dle dostupné kabelové dokumentace má být toto množství 22 kusů. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Množství bylo ve výkazu výměr opraveno, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 10:

V provozním souboru PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ je položka č. 46 „FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0“ v počtu 26 kusů. Dle dostupné kabelové dokumentace má být toto množství 28 kusů. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Množství bylo ve výkazu výměr opraveno, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 11:

V provozním souboru PS 19-28-01.1.1 „t.ú. Dluhonice - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení“ se vyskytují položky č. 23 + 24 (Kabel nn - Cu ovládací 19-24 žilový do 2,5mm² + Ukončení 19-24 žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm²). Množství u těchto položek odpovídají kabelům CMSM 12x1,5. Žádáme zadavatele o opravu položek pro kabely se 12ti žilami.

Odpověď:

V případě položky č. 23 bylo upraveno – číslo a název položky, u položky č. 24 byl upraven název položky, číslo položky je uvedeno správně, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 12:

V provozním souboru PS 19-28-01.2 „t.ú. Dluhonice - Prosenice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení“ vůbec nekorespondují položky č. 13 až 34 ve výkazu výměr (týkající se venkovní kabelizace) s dostupnou kabelovou dokumentací. Ze schématu kabelů a její legendy týkající se přiřazení kabelů do patřičných PS není zřejmé, jaké kabely do jakého PS počítat. Žádáme zadavatele o kompletní prověření předmětné dokumentace, opravu přiloženého schématu kabelů, doplnění a zaslání tabulky kabelů a o sesouhlasení položek ve výkazu výměr.

Odpověď:

Vzhledem k neexistujícím podkladům ke kabelizaci TZZ je tato v položkách navýšena – nekoresponduje tedy výkaz výměr s kabelovým schématem. Ve schématu kabelů je jasně popsáno, která část přeložek je součástí kterého PS (rozhraní se šipkami).

Dotaz č. 13:

V provozním souboru PS 61-28-01.1 „t.ú. Přerov - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení“ se vyskytují položky č. 25 + 26 (Kabel nn - Cu ovládací 19-24 žílový do 2,5mm² + Ukončení 19-24 žílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm²). Množství u těchto položek odpovídají kabelům CMSM 12x1,5. Žádáme zadavatele o opravu položek pro kabely se 12ti žilami.

Odpověď:

V případě položky č. 25 bylo upraveno – číslo a název položky, u položky č. 26 byl upraven název položky, číslo položky je uvedeno správně, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 14:

V provozním souboru PS 61-28-01.2 „t.ú. Přerov - Prosenice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení“ vůbec nekorespondují položky č. 15 až 36 ve výkazu výměr (týkající se venkovní kabelizace) s dostupnou kabelovou dokumentací. Dotaz souvisí s dotazem ohledně nesouladu kabelové dokumentace v PS 19-28-01.2, jelikož jsou obě dokumentace totožné. Žádáme zadavatele o kompletní přezkoumání předmětné kabelové dokumentace a o patřičné opravy ve schématu kabelů a ve výkazu výměr.

Odpověď:

Vzhledem k neexistujícím podkladům ke kabelizaci TZZ je tato v položkách navýšena – nekoresponduje tedy výkaz výměr s kabelovým schématem. Ve schématu kabelů je jasně popsáno, která část přeložek je součástí kterého PS (rozhraní se šipkami).

Dotaz č. 15:

V provozním souboru PS 62-28-01 „Žst. Prosenice, úvazka TZZ“ se ve schématu kabelů vyskytují kabely č. 3004 (ZE-24P-145m) a 3002A (ZE-24P-145m). V tabulce kabelů jsou však oba tyto kabely vedené jako ZE-30P. Žádáme zadavatele o vyjádření, které dimenze jsou správné. Dále žádáme o opravu kabelové dokumentace a o patřičnou opravu odpovídajících položek ve výkazu výměr.

Odpověď:

Správná dimenze je 24P. Jde o překlep v tabulce kabelů, který se následně promítá do výkazu výměr a rozpočtu tohoto PS. Bylo opraveno ve výkazu výměr, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 16:

V provozním souboru PS 62-28-01 „Žst. Prosenice, úvazka TZZ“ se v tabulce kabelů vyskytuje kabel č. 168. Tento kabel je označen jak u dimenze ZE-3P s množstvím 140 m, tak u dimenze ZE-30P s množstvím 145 m. Žádáme zadavatele o vyjádření, která dimenze je správná. Dále žádáme o opravu kabelové dokumentace a o patřičnou opravu odpovídajících položek ve výkazu výměr.

Odpověď:

Správná dimenze je 3P. Jde o překlep v tabulce kabelů, který se následně promítá do výkazu výměr a rozpočtu tohoto PS. Bylo opraveno ve výkazu výměr, opravený výkaz výměr přikládáme. Viz příloha.

Dotaz č. 17:

V provozním souboru PS 62-28-01 „Žst. Prosenice, úvazka TZZ“ se ve výkazu výměr vyskytuje položka č. 5 „Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř.II, odvoz do 20 km“. Dle dostupné dokumentace není zřejmá šířka a hloubka požadované rýhy. Žádáme zadavatele o doplnění dimenze kabelové rýhy.

Odpověď:

Použitá položka je součástí ceníku OTSKP SPK_III část. Rýha je uvažována pro kabely zabezpečovacího zařízení od km 189,930 do km 189,800 Parametry jsou dány počty kabelů – výkop hl 80cm x š 80 cm.

Dotaz č. 18:

V provozním souboru PS 12-28-01.3 „Výhybna Dluhonice, klimatizace SÚ“ chybí kompletní dokumentace k technickému řešení klimatizací. Žádáme zadavatele o její zaslání.

Odpověď:

Chybějící dokumentace v příloze D_01_01_PS122801_3_PDF. Viz příloha.

Dotaz č. 19:

Vzhledem k rozsahu požadovaných změn v zadávací dokumentaci žádáme zadavatele o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Odpověď:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek viz. níže.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 5. 11. 2018 na den 6. 11. 2018, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2018-033536). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 5. 11. 2018 v 11:30 hod. a nahrazujeme datem 6. 11. 2018 v 11:30 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 5. 11. 2018 v 11:30 hod. a nahrazujeme datem 6. 11. 2018 v 11:30 hod..

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc

Příloha: Složka D_01_01_PS122801_3_PDF - D_01_01_PS122801_3_00.pdf
D_01_01_PS122801_3_01.pdf
D_01_01_PS122801_3_02.pdf
D_01_01_PS122801_3_seznam priloh.pdf

SP_PS 10-28-02_A.xls
SP_PS 11-28-01_2_A.xls
SP_PS 12-28-01_2_A.xls
SP_PS 19-28-01_1_1_A.xls
SP_PS 19-28-01_2_A.xls
SP_PS 61-28-01_1_A.xls
SP_PS 62-28-01_A.xls

V Praze dne 16.10.2018

Ing. Karel Švejda
ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace