

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	




JICOM, spol. s r.o.
Jarní 1116/50
614 00 Brno



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ VYKOUKAL	KONTRLOLOVAL ING. PETR KORTYŠ
KRAJ : JIHMORAVSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ : BRNO		STUPEŇ : PDPS
Brno Kounicova ADM - oprava kanceláří 2NP (SMT + ST Brno) SO 02 - úprava pro SMT - Elektroinstalace			ZAK. ČÍSLO 21143-01-0523	ARCH. ČÍSLO 2023240014
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 06/2023	
Úprava rozvaděče RS66			ČÁST DOKUM. D.2.2.1	PŘÍLOHA 4



POZNÁMKA 1 :

Provedení : Oceloplechový zapuštěný rozvaděč RS66 (760 x 570 x 136 v / š / h)

Krytí :

Nátěr :

Přívod :

Vývody :

Ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Napěťová soustava : 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

— NOVÉ INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ



SUDOP BRNO

Název výkresu

Rozvaděč RS66 - POHLED

Výkres :

RS66

List : 1

Listů : 6

