

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



JICOM, spol. s r.o.
Jarní 1116/50
614 00 Brno


SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galicef</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ VYKOUKAL	KONTROLOVAL ING. PETR KORTYŠ	
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ : BRNO		STUPEŇ : PDPS	
Brno Kounicova ADM - oprava kanceláří 2NP (SMT + ST Brno) SO 01 - úprava pro ST Brno (krček) - Elektroinstalace			ZAK. ČÍSLO 21143-01-0523	ARCH. ČÍSLO 2023240014
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 06/2023	
			ČÁST DOKUM. D.2.2.1	
Přehled prostor, jejich zatřídění a soupis svítidel				

Tabulka místností 2.NP										
č.m.	Název místnosti	Uživatel	Plocha (m2)	Typ stropu	Výška stropu (m)	Zatřídění (ČSN EN 12464-1)	Hodnota Em (lx)	Typ svítidla	Počet (ks)	Poznámka
1P117	Kancelář	Zaměstnanci		Strop	4,01	34.2	500	S4 - Zumtobel ECOOS2 SLIM 6600-940 MSP L15 MPO EVG	3	
1P118	Kancelář	Zaměstnanci		Strop	4,01	34.2	500	S4 - Zumtobel ECOOS2 SLIM 6600-940 MSP L15 MPO EVG	6	
1P120	Zasedací místnost	Zaměstnanci		Strop	4,01	34.5.1	500	S4 - Zumtobel ECOOS2 SLIM 6600-940 MSP L15 MPO EVG	3	
1P121	Archiv	Zaměstnanci		Strop	4,01	34.2	500	S3 - Thorn PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HF	4	
1P122	Kancelář	Zaměstnanci		Strop	4,01	34.2	500	S3 - Thorn PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HF	4	
1P123	Kancelář	Zaměstnanci		Strop	4,01	34.2	500	S4 - Zumtobel ECOOS2 SLIM 6600-940 MSP L15 MPO EVG	3	
1P124	Kancelář	Zaměstnanci		Strop	4,01	34.2	500	S4 - Zumtobel ECOOS2 SLIM 6600-940 MSP L15 MPO EVG	3	
1P125	Kuchyňka	Zaměstnanci		Strop	4,01	10.1	200	S2 - Thorn PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HF	2	
1P136	Chodba	Zaměstnanci		Strop	4,01	9.1	100	S1 - Thorn PUCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HF	1	
1P140	Chodba	Zaměstnanci		Strop	4,01	9.1	100	S1 - Thorn PUCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HF	6	

* Rozměry podhledu viz. samostatný výkres ve stavební části

CELKEM POČET SVÍTIDEL :					
S1 - Thorn PUCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HF - 29W				7	ks
S2 - Thorn PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HF - 42,3W				2	ks
S3 - Thorn PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HF - 54,1W				8	ks
S4 - Zumtobel ECOOS2 SLIM 6600-940 MSP L15 MPO EVG - 62,6W				18	ks