

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 19162/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín–Slaný (Viadukt Podlešín)“

„Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný“

„Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný“

- na Zhotovení souboru staveb

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 52:

Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný
SO 10-01

- Pol.č.27 R015112 906 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY T 117,315
- Výkaz výměr: $(563,724+218,376)*0,15=117,315$ [A]
- Není v této položce špatně zvolena objemová hmotnost (0,15)?
- Žádáme o prověření a případný přepoččet

Odpověď na dotaz č. 52:

*Výkaz výměr byl upraven na: $(563,724+218,377)*2=1564,202$ [A].*

Dotaz č. 53:

Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný
SO 00-01.1

- Pol.č.2 542312 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M 34,992
- Výkaz výměr: $((54,033283-53,800000)*1000)*0,15=34,992$ [A]
- Není v této položce chyba ve výpočtu $((\text{km } 54,033283-\text{km } 53,800000)*1000) =233,283\text{m}$?
- Žádáme o prověření a případný přepoččet

Odpověď na dotaz č. 53:

*Jedná se o chybu ve výpočtu, u Položky 2 bylo upraveno na: $((54,033283-53,800000)*1000)=233,283\text{m}$, u Položky 1 bylo upraveno na $((54,033283-53,800000)*1000)*0,15=34,992\text{m}^3$.*

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 5 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 pracovní dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze vysvětlení.

Původní termín pro podání nabídek: **12.09.2023 do 09:00 hodin.**

se nahrazuje:

novým termínem pro podání nabídek: **15.09.2023 do 09:00 hodin.**

Termín pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

- **Rekonstrukce_mostu_53,161_Zm02_230911.zip**
 - XDC_Rekonstrukce_mostu_53,161_Zm02_230911.xml
 - XLS_Rekonstrukce_mostu_53,161_Zm02_230911.xlsx

- **Rekonstrukce_mostu_53,910_Zm03_230911.zip**
 - XDC_Rekonstrukce_mostu_53,910_Zm03_230911.xml
 - XLS_Rekonstrukce_mostu_53,910_Zm03_230911.xlsx

.....
Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449 ze dne 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)