



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	20.8.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jiří Tomek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	MPS Projektová, s.r.o.			
Adresa:	Korunní 2569/108, 101 00 Praha			
Kontakt:	T: 725 850 279; 605 851 797 E: martin.garba@seznam.cz; votocek.p@seznam.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:		Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Pospíšil	Mgr. Martin Garba, Petr Votoček		Ing.arch. Vítězslav Glomb	Ing. Zdeněk Král

Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Senice na Hané		Označení (S-kód): S 6320000098
				Zakázka: 120 092
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek			Označení části: D.2.2.1
Název objektu:	VB Senice na Hané - SILNOPROUDÉ ROZVODY			Číslo objektu/komplexu: SO 86-71-86.04
Název přílohy:	Protokol určení vnějších vlivů č. 2021 / 04 / 09			Číslo přílohy: 1 002
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Olomoucký	Senice na Hané [747459]	2211H1		
Dokumentace:				
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	08/2021	A4	X	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 0 9 8	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S O 8 6 7 1 8 6	- 0 4	- 1 - 0 0 2	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

PROTOKOL č.2021 / 04 / 09

o určení vnějších vlivů vypracovaný společnou technickou komisí

Složení komise:

předseda: Petr Votoček

členové: Ing. Král Zdeněk
Mgr. Martin Garba

Název objektu:

REKONSTRUKCE VB ŽST SENICE NA HANÉ

Podklady pro vypracování protokolu:

1. Stavení výkresy objektu s výpisem užitých stavebních materiálů
2. Projektová dokumentace
3. příslušné ČSN

Přílohy: 0

Popis objektu: V objektu jsou řešeny, technické a technologické místnosti, čekárna, výdejna jízdenek, přístřešek, prostor pro NZ, dopravní kancelář, chodby, schodiště a sociální zařízení, sklepní prostor, šatny, kotelná, odpočívárny, denní místnost a výdejna jízdenek.

Rozhodnutí: Je provedeno pro celý objekt VB na základě příslušných ČSN

Zdůvodnění: Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN, především ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN EN 61140 ed. 3, ČSN 33 2000-7-7XX, ČSN 33 2312 ed.2

Závěr: vnější vlivy u navrženého objektu nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem

V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavebních konstrukcích, volby materiálu, v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno tento protokol doplnit a upravit.

Datum sepsání protokolu 9.4.2021

Podpis předsedy odborné komise