



LEGENDA ZNAČEK, SYMBOLŮ, POPIS A UPŘESNĚNÍ:

- vedení jímací soustavy a propojení
 - vedení nového strojeného zemniče
 - jímač 1,2m
 - pomocný jímač 0,5m
 - svorky (univerzální, zkušební)
 - sestava svodu (svod/ZS/OÚ/PV/propoj s uzem.soust.)
- provedení pomocného jímače
- provedení odbočení

- "PV" - podpěry vedení po cca 1,25m
- vedení od SZ1 k SZ4 bude v celé délce v jednom kuse
- stavební postupy musí být koordinovány s dalšími profesemi
- vzdálenost zemnicí soustavy provést tak, aby min.vzdálest souběhu a křížení s kabely SSZT a ČDT byla min. 2m

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	20.8.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jiří Tomek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.		
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka		
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
Zhotovitel objektu:	MPS Projektová, s.r.o.		
Adresa:	Korunní 2569/108, 101 00 Praha		
Kontakt:	T: 725 850 279; 605 851 797 E: martin.garba@seznam.cz; votocek.p@seznam.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Pospíšil	Mgr. Martin Garba, Petr Votoček	Ing.arch. Vítězslav Glomb	Ing. Zdeněk Král

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Senice na Hané	Označení (S-kód): S 6320000098	
Název částí:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek	Zakázka: 120 092	
Název objektu:	VB Senice na Hané - SILNOPROUDÉ ROZVODY	Označení částí: D.2.2.1	
Název přílohy:	Ochrana před bleskem	Číslo objektu/komplexu: SO 86-71-86.04	
Název dílčí části přílohy:		Číslo přílohy: 2 411	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Olomoucký	Senice na Hané [747459]	2211H1	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	08/2021	2A4	1:100

S-kód:
S 6 3 2 0 0 0 0 9 8

Stupeň dokumentace:
- P D P S

Část:
- D 2 2 0 1

Objekt:
- S O 8 6 7 1 8 6

Podobjekt:
- 0 4 - 2 - 4 1 1

Revize:
- 0 0 0

[Prostor pro další informace]