

SAGASTA s.r.o.
Radomil Lamer
Novodvorská 1010/14
14200 Praha

Naše značka
Vyjádření 82410/S/7/21

Vyřizuje/linka
Spurný Michal 724 003 665

V Prostějově
3.7.2021

Věc: Vyjádření provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Senice na Hané.

Naše společnost INSTA CZ provozuje v obci Senice na Hané vodovod pro veřejnou potřebu v rámci svazku: Vodovod Pomoraví, svazek obcí.

Stavba: Rekonstrukce VB ŽST Senice na Hané

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Lamer Radomil, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha

Místo stavby: Senice na Hané, k.ú. Senice na Hané

Projektant: vypracoval: Ing. Zdeněk Král

Při realizaci výše uvedené akce **dojde ke střetnutí se zařízením v naší správě. Objekt je napojen vodovodní přípojkou.**

Sdělujeme Vám, že k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby nemáme výhrady, souhlasíme s realizací. Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení (provedením stavby) za podmínek níže uvedených:

1. Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního potrubí (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116).
2. V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení, napojení) vodovodního řadu (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu, a to v dostatečném časovém předstihu před realizací.
3. Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu (přípojek), požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu) požadujeme provádět výkopové práce **ručně**.

4. Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
5. Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách a šachtách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
6. Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek) a ohrožena tak kvalita vody.
7. Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (pan Jaroslav Dračka 724 711 116) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.

Přílohou:

1. Situace RVS
2. Situace PD

S pozdravem

Michal Spurný – INSTA CZ

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311



1121042-1
 3. 8. 2071
 772.00 OLOMOUC
 3. 8. 2071

[illegible]