

Váš dopis e-mail
zn.

Ze dne 4. 1. 2021

Naše zn. 5608/2021-SŽ-GR-O14

Listů/příloh 2/0

Prostřednictvím IS C. E. Sta

Vyřizuje Radek Dostál
Telefon +420 972 741 226
Mobil +420 723 556 610
E-mail Dostalra@spravazeleznic.cz

Datum 22. 1. 2021

Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Víchová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky- souhrnné stanovisko O14 k dokumentaci pro stavební povolení

K dokumentaci DSP Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Víchová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky máme následující připomínky:

Oddělení telekomunikační techniky a síťových aplikací (zpracoval Radek Dostál, tel. 972 741 226, e-mail: Dostalra@spravazeleznic.cz)

Dílčí vyjádření OTSA

V dokumentaci zastávek Víchová nad Jizerou a Krásný Les není sice řešeno sdělovací zařízení, nicméně požadujeme doplnit informaci, zda danými traťovými úseky vedou, nebo nevedou traťové kabely a pokud vedou, jestli jsou nebo nejsou vyvedeny v objektech určených k demolici, popřípadě jestli nejsou provedeny výpichy do těchto objektů.

Nacházejí-li se dotazované kabely v traťových úsecích, požadujeme zakreslení kabelů do dokumentace

Dále doporučujeme ke zvážení, jestli je možné v rámci modernizace zastávek Víchová nad Jizerou a Krásný Les provést přípravu na instalaci (trubky, lišty, chráničky, rozvodné skříně) sdělovacího zařízení (obvykle rozhlas, systém jednotného času, odjezdové tabule, popřípadě kamery) pro cestující veřejnost a v zastávce Bělá u staré Paky doporučujeme zvážit instalaci výše zmíněného zařízení.

Oddělení zabezpečovací techniky (zpracoval: Bc. Jaromír Knotek, tel: 972 244 369, e-mail: Knotek@spravazeleznic.cz)

Dílčí vyjádření OZT

Zabezpečovací zařízení: před započítáním demoličních prací předpokládáme řádné projednání postradatelnosti dotčených objektů (výpravních budov) s odbornými složkami Správy železnic, státní organizace a bude provedeno projednání vymístění, přeložení, případně zrušení možných

stávajících technologických zařízení a ochrana kabelových tras ve správě místně příslušné SSZT OŘ HK. (výsledek tohoto projednání doporučujeme doplnit do technologických částí jednotlivých zastávek)

Ing. Martin Krupička

ředitel odboru zabezpečovací a
telekomunikační techniky
(Podepsáno elektronicky)