

Naše zn. 22974/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Listů/příloh 1/1
Vyřizuje Tereza Šnebergrová
E-mail snebergrova@spravazeleznic.cz
Datum 15. září 2023

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených dotazů:

Název VZ: **Nákup nabíjecích stojanů elektromobilů OŘ Plzeň 2023**
Číslo VZ: 65423069
Č.j.: 20729/2023-SŽ_OŘ PLZ-ÚPI
Datum: 07.09.2023

Dotaz 1:

Opravdu zadavatel vyžaduje dobíjecí stanici se vstupem 400V, která je již poměrně zastaralá a omezuje dobíjecí nových vozů s 800V technologií?

Odpověď na dotaz 1 k zadávací dokumentaci:

400 V vstupem je míněno třífázové připojení 400 V AC z distribuční sítě. Jedná se o napájení samotného stojanu, a ne napětí na DC svorkách pro dobíjení EV.

Dotaz 2:

Prosíme o určení typu RFID čteček, které zadavatel využívá – rozhraní, komunikaci.

Odpověď na dotaz 2 k zadávací dokumentaci:

Využíváme RFID karty dle standartu MIFARE DESFire EV1 (bližší popis viz příloha).

Dotaz 3:

Prosím o určení typu stávajících smart-meterů popř. stávajícího systému řízení.

Odpověď na dotaz 3 k zadávací dokumentaci:

Používáme systém LMS firmy Schneider Electric, případně Smart system Age Volt. Pokud Váš systém nebude s uvedenými kompatibilní, tak je nutné dodat systém vlastní. Samozřejmostí je podpora OCPP 1.6 a vyšší.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace MIFARE

S pozdravem

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

(podepsáno elektronicky)