



## PROTOKOL O VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

**z odevzdání: 1. dílčí etapa – k projektové dokumentaci DUSP stavby „Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice“**

**Datum vypořádání** 07.2021

**Číslo projektu** 120-145

**Vyhotovil** Ing. Tomáš Svoboda,  
e-mail: [tomas.svoboda@sagasta.cz](mailto:tomas.svoboda@sagasta.cz), MT: 725 505 921

### Obsah

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň .....	2
Stanovisko odboru bezpečnosti a krizového řízení .....	5
Centrum telematiky a diagnostiky .....	5

### Klíč k vyplňování reakcí na připomínky:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| - Připomínka akceptovatelná           | - zelenou barvou napsat zapracováno                  |
| - Připomínku, kterou je nutné dořešit | - oranžovou barvou, co je nutné řešit + návrh řešení |
| - Připomínka neakceptovaná            | - červenou barvou se zdůvodněním odmítnutí           |

# Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň

k projektové dokumentaci DUSP stavby „Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice“ (zn. 16045/2021-SŽ-OŘ PLZ-OPS)

K předloženým podkladům předkládá Oblastní ředitelství Plzeň připomínky jednotlivých odborných správ a odborů.

## Připomínky SEE Plzeň

**Souhlasím**

Podepsal Viktor Jan dne 30. 6. 2021

(Bez reakce)

## Připomínky SPS Plzeň

1. Požadujeme zaslat k nahlédnutí majetkoprávní elaborát - výkupu pozemků, staveb nebo jejich částí.

Podepsal Brašnička Jaroslav Ing. dne 7. 7. 2021

(Majetkoprávní elaborát bude dokončen a předán po projednání s majiteli jednotlivých pozemků dle způsobu vypořádání – odkup / věcné břemeno)

## Připomínky SSZT České Budějovice

2. Před započítím práce nutno nechat vytýčit kabely ve správě SSZT.
3. V místě křížení sítí nutno oznámit zástupci SSZT VPS Bc. Jan Bárta 725919275.

Podepsal Kálal Vít, Ing. dne 2. 7. 2021

(Ano – toto stanovisko bude přiloženo k dokumentaci jako její nedílná součást – podmínka pro zhotovitele)

## Připomínky ST České Budějovice

1. Stavba musí být koordinována s projektem na výstavbu koridoru v úseku Č.B. - Ševětín.  
(Koordinace byla provedena – návrh trasy respektuje výhledový stav koridoru)
2. Trasa vodovodu je vedena po mimodrážních pozemcích, které budou muset být po ukončení stavby vykoupeny pro SŽ, s.o., případně zřízeno VB.  
(ANO – probíhá jednání s vlastníky o odkupu / zřízení břemene)
3. Výkopy pro uložení potrubí musí být prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita spojovací koleje č.921a. Oba protlaky jsou navrženy tak, že odpovídají podmínkám stanoveným předpisem SŽ S4.
4. Při stavbě nesmí být poškozeno zařízení infrastruktury dráhy (mezíky, zajišťovací značky, body ŽBP, neproměnná návěstidla, apod.).
5. Při stavbě musí být dodržovány předepsané rozhledové poměry dle ČSN 73 6380 na železničním přejezdu ev.č. P1079 v km 0,147.
6. Při stavbě se nesmí pohybovat ve volném schůdném a manipulačním prostoru pracovníci cizího zhotovitele.

7. Zahájení stavby žádáme oznámit min. 14 dnů předem a na stavbě bude prováděn občasný dohled, při provádění protlaků pak dozor trvalý.

Podepsal Král Pavel, Ing. dne 1. 7. 2021

(Ano – toto stanovisko bude přiloženo k dokumentaci jako její nedílná součást – podmínka pro zhotovitele body 3-7)

#### **Připomínky ÚT – Č. Budějovice – ekolog**

Předložená DUSP - Souhrnná TZ v bodě 7.

8. Popis vlivů na ŽP vzhledem k lokalitě obsahuje dostatečný rozsah oblastí ŽP.

Odpadové hospodářství

9. Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a dále následnými vyhláškami MŽP č.93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů (Katalog odpadů), č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č.384/01 Sb., o nakládání s PCB ač.94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vzniklé odpady se stávají majetkem zhotovitele stavby v den převzetí stavby.

(Ano – toto stanovisko bude přiloženo k dokumentaci jako její nedílná součást – podmínka pro zhotovitele body – znění bodu 9 bude převzato do STZ)

Ochrana přírody a krajiny

10. V rámci stavby bude z důvodů jejího umístění a provádění nutné vykácet dřeviny, které se nacházejí v prostoru plánované trasy vodovodu (viz. odst. 1.10). Zde je povinnost se řídit zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zažádat OOPK příslušného úřadu o povolení kácení, řídí se rozsahem - zapojené porosty nad 40 m2 a dřeviny s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm. Ostatní všechny okolní stromy budou důsledně chráněny před poškozením, dle ČSN 83 9061. Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Podepsal Brázda Emil dne 2. 7. 2021

(Ano – dřeviny kácené v rámci stavby nedosahují obvodu kmene 80 cm, tedy nevyžadují povolení ke kácení – uvedeno v STZ)

#### **Připomínky ÚT – Č. Budějovice – požární ochrana**

11. Před zahájením rekonstrukce je třeba informovat HZS SŽ.

Podepsal Beránek Bohumil dne 30. 6. 2021

(Ano – toto stanovisko bude přiloženo k dokumentaci jako její nedílná součást – podmínka pro zhotovitele)

#### **Připomínky SŽ - CTD - Dokumentace a evidence**

12. V zájmovém území se nachází síť ve správě CTD, před zahájením zem. prací je nutné požádat o jejich vytýčení servis. org. ČD-Telematika (viz přílohy).

Podepsal Bednaříková Dagmar Bc. dne 30. 6. 2021

(Ano – toto stanovisko bude přiloženo k dokumentaci jako její nedílná součást – podmínka pro zhotovitele)

## **Připomínky ÚT – Plzeň – oddělení investiční**

Souhlasím za předpokladu vypořádání připomínek ostatních vyjadřovatelů.

Podepsal Janáčková Martina dne 7. 7. 2021

**Požadujeme tyto připomínky projednat a zpracovat v / tomto / ~~dalším~~ / stupni dokumentace. O zpracování připomínek chceme být informováni.**

Případně požadujeme jejich zpracování do posuzovacího protokolu investora stavby nebo jejich zajištění během realizace stavby zpracováním do smlouvy o dílo.

**Upozorňujeme, že Oblastní ředitelství Plzeň není auditorem této dokumentace a toto souhrnné stanovisko nenahrazuje odpovědnost schvalovatele za schválení projektové dokumentace a za podmínky uvedené ve schvalovacím a posuzovacím protokolu investora stavby.** Odpovědnost za předložené dílo zůstává na zhotoviteli předložené dokumentace.

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň se týká stavby (nebo její části) pouze v rozsahu dle předložené dokumentace a všechny případné změny musí být opětovně projednány.

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlas, případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy nebo jinými nařízeními provozovatele dráhy a investora.

Oblastní ředitelství Plzeň požaduje dodat - nejpozději při předání staveniště zhotoviteli - jedno vyhotovení schválené projektové dokumentace v tištěném provedení.

Tento požadavek vyplývá z povinností správy železnic, na kterou byla stavba projektována a bude realizována.

(Připomínky vypořádány v rámci tohoto dokumentu)

## **Přílohy**

Příloha A – CTD 1\_F2\_Vyjádření

Příloha B – CTD 2\_2E\_Vedení

Příloha C – CTD 3\_E5\_Situační výkres

Příloha D – CTD 4\_AC\_Vodovodní přípojka Hrdějovice

(Toto stanovisko vč. uvedených příloh bude přiloženo k dokumentaci jako její nedílná součást – podmínky pro zhotovitele)

# Stanovisko odboru bezpečnosti a krizového řízení

(zn. 89789/2021-SŽ-GŘ-O30)

Po prostudování předložené dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30) vydává **souhlasné stanovisko** podmíněné zapracováním níže uvedených požadavků:

## **Připomínky zásadní:**

1. PD část B – do článku požadujeme zapracovat níže uvedený požadavek pro zhotovitele, např. textem takto:

*„Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“*

(Uvedený text bude doplněn do STZ – nová kapitola B 9.2.7 Požárně bezpečnostní opatření)

2. Upozorňujeme, že je nutné tuto stavbu rovněž projednat (poud se tak již nestalo) s HZS SŽ – JPO Č.Budějovice neboť se jich tato stavba bude rovněž dotýkat.

(Dokumentace bude HZS SŽ předložena v rámci inženýrské činnosti povolení stavby)

# Centrum telematiky a diagnostiky

(zn. 9554/2021-SŽ-CTD-ÚŽT)

Centrum telematiky a diagnostiky (jako správce železničního telekomunikačního majetku ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace – dále jen CTD) obdrželo Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice“.

V zájmovém území stavby se nachází zemní trasy telekomunikačních kabelů ve správě CTD. Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytýčení kabelových tras a v případě souběhu či křížení vodovodní přípojky s kabelovou trasou je nutno respektovat ČSN 73 6005.

(Ano – toto stanovisko bude přiloženo k dokumentaci jako její nedílná součást – podmínka pro zhotovitele)

Reakce zpracoval:

Ing. Tomáš Svoboda



Sagasta s.r.o.  
DIČ: CZ04598555

Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4