

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Datum jednání 20.04.2021

Místo Areál SŽ Hrdějovice

Projekt „Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice,
České Budějovice“

Číslo projektu 120-145

Věc 2. Výrobní výbor - pracovní

Vyhotovil Ing. Tomáš Svoboda, e-mail: tomas.svoboda@sagasta.cz, MT: 725 505 921

Účastníci dle prezenční listiny

Vyhotoveno 26.04.2021

Pracovní jednání se uskutečnilo formou místního šetření. Předmětem byly zejména představení a stabilizace uvažované trasy vodovodní přípojky ve vztahu k okolním existujícím objektům a v návaznosti na majetkoprávní poměry.

Závěry z jednání:

- Místo napojení přípojky na veřejný řad zůstane zachováno.
- Bude osazena nová vodoměrná šachta ve stávající poloze – předpokládá se osazení „sdruženého vodoměru“ umožňujícího měření běžných průtoků i případných nárazových odběrů při plnění cisteren požární techniky. Objednatel preferuje variantu s dálkový odečtem.
- Po dohodě s provozovatelem veřejného vodovodu (společnost PRVOK s.r.o. – Ing. Mára) bude na pozemku parc.č. 137, k.ú. České Budějovice 3 [622052] v rámci stavby osazena na stávajícím potrubí nová armaturní šachta s redukčním ventilem za účelem vyrovnání tlakových pásem. Armaturní šachta bude vedena jako samostatný stavební objekt a bude po zprovoznění předána společnosti PRVOK.
Vlastníkem pozemku č. 137 je Česká republika – svěřený k hospodaření SŽ.
Stávající potrubí veřejného vodovodu pod železniční tratí zůstane bez zásahu.
- Trasa vodovodní přípojky bude v délce cca 285 m vedena souběžně se stávající splaškovou kanalizací.
- Dle sdělení zástupců investora bylo při rekonstrukci kanalizace položeno v souběhu i vodovodní potrubí, jako příprava pro řešenou akci.
- Rozsah položeného potrubí dle rekonstruovaného úseku kanalizace. Správce sítě zajistí kopanou sondu a zaměření konce potrubí.

(Nad rámec rozsahu jednání projektant upozorňuje, že stávající potrubí nemusí vyhovovat optimálnímu výškovému průběhu s ohledem na potřeby odkalení/odvzdušnění. Dále při využití tohoto úseku potrubí nemusí následný zhotovitel akceptovat převzetí záruky za část, kterou osobně nerealizoval!)

- Projektant požádal o ověření hloubky vodovodu v nové již realizované šachtě – připojovací bod uvnitř rekonstruovaného areálu SŽ. Tato šachta bude v rámci stavby opatřena ochrannou přídlažbou.
- S ohledem na špatný stavebně-technický stav bude provedena výměna staré propojovací šachty na pozemku parc.č. 998/31 (k.ú. Hrdějovice) – skružová šachta bude nahrazena novým betonovým prefabrikátem. Poloha nové šachty a trasa odbočky bude respektovat výhledovou úpravu koleje – viz. stavba „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“.
- Projektant připraví soupis dotčených pozemků a osloví jednotlivé vlastníky (mimo rozsah pozemků SŽ) za účelem výkupu / zřízení věcného břemene uložením IS.
- V rámci stavby preferuje objednatel vykoupit pozemky p. č. 174/1, 174/3, 174/4, 174/5, 173/6 a dále 998/28, 173/2, 173/3, 173/4 a 173/5 (stejní majitelé).
U ostatních pozemků preferovat VB.

Tento zápis je rozeslán pouze elektronickou poštou. Do 5-ti pracovních dnů účastníci jednání sdělí své připomínky k zápisu, po této lhůtě bude zápis považován za odsouhlasený.



SAGASTA

Novodvorská 1010/14 +420 261 344 100
142 00 Praha 4 info@sagasta.cz

PREZENČNÍ LISTINA

Datum jednání	20.04.2021
Místo jednání	Areál SŽ - Hrdějovice
Název projektu	„Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice“
Číslo projektu	-
Věc	Pracovní technická rada

Titul, jméno a příjmení	Organizace (odbor, oddělení)	Telefon (fax)	Podpis
		E-mail	
Ing. Tomáš Svoboda	Sagasta s.r.o.	725 505 921 tomas.svoboda@sagasta.cz	
ZDENĚK ZNAMENY	SPS OŘ PÚ.	724 99 10 88 znamy@sprava.zekuzic.cz	
SIMON TYEMNYÁK	SPS OŘ PLZEŇ	425 455 220 tyemnyak@sprava.zekuzic.cz	
MARTINA JANDOVÁ	OPS OŘ PLZEŇ	402 004 569 jandova@sprava.zekuzic.cz	
Stanislav CINAŘ	SŽ - CTD	602 551 856 cinadr@sprava.zekuzic.cz	
VÍZDĚL LECVORČEK	SŽ OŘ PLZEŇ	606 641 078 vizdel@sprava.zekuzic.cz	
Karel STRNÁV	SEE - OŘ PLZEŇ	606 089 649 strnavek@sprava.zekuzic.cz	
Michal KLIMČÁK	SEE - OŘ PLZEŇ	722 985 853 klimcak@sprava.zekuzic.cz	
Hubert JASTORA	STŘB OŘ PLZEŇ	602 731 984 jastora@sprava.zekuzic.cz	