



Název 1: Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice	
Název 2:	
Druh: Stavba dráhy státní - investice Správa železnic	Stupeň stavby:: Sítě
Číslo jednací: 014/21-INV	
Přijato: 04.02.2021	Termín: 18.02.2021
Stavebník: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ, OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 32600 , Plzeň, IČO 70994234	
Žadatel: SAGASTA s.r.o., Novodvorská č.p. 1010 č.o. 14, 14200 , Praha, IČO 04598555	
Traťový/definiční úsek: 0401JC - výh. Nemanice I. - (areál NS OŘ-SEE Č.Budějovice), km 0.000 - 0.400 178104 - Nemanice I. - Hluboká n/Vlt Zámostí, km 4.250 - 4.800	
Lokalizace:	
Poznámky:	
Informování:	
<p>Dobrý den,</p> <p>zasíláme vyjádření odborných správ OŘ Plzeň k existenci inženýrských sítí.</p> <p>Vzhledem k obsáhlosti příloh (SEE 1x, SPS 6x, SSZT CBE 3x a CTD 5x) byly zaslány dne 19.02.2021 přes datashare, odkaz v e-mailu.</p> <p>Platnost vyjádření je 2 roky.</p> <p>19 -02- 2021</p> <div style="text-align: right;">  Správa železnic státní organizace Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 [07] </div> 	

Vyjádření odborných správ:

SEE

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V příloze zasíláme kopie části polohopisných plánů s orientačním zákresem podzemních kabelových sítí ve správě SEE Plzeň, které se vyskytují v zájmovém území stavby. Jedná se o kabely 25 kV a 400/230 V uložené v hloubce cca 50 – 120 cm s ochranným pásmem 1 m na každou stranu. Vytýčení lze objednat na tlf. 972 544 822, mob. 606 089 649 – p. Karel Strnad. Upozorňujeme, že s výstavbou nového střediska HZS byly zhotoveny nové podzemní kabelové trasy jejichž zakres zatím nemáme k dispozici. O tuto dokumentaci je nutné požádat Stavební správu.

Z hlediska nadzemních sítí ve správě SEE Plzeň sdělujeme, že tratě v zájmovém území jsou elektrifikované střídavou trakční soustavou 25 000 V 50 Hz s ochranným pásmem 7 m. Projekt i stavba samotná musí splňovat platné normy týkající se staveb a prací v blízkosti elektrizovaných tratí. Projektant, či investor stavby je povinen zajistit posouzení event. provedení opatření k ochraně stavby před vlivy el. trakce.

Projektovou dokumentaci stavby požadujeme předložit k vyjádření.

Výše u vedené vyjádření se týká pouze elektrických silnoproudých zařízení ve správě SEE, má platnost 2 roky od data vydání, platí s přiloženou situací a nenahrazuje vyjádření nadřízených orgánů.

+ 1x příloha

Podepsal Čapek Bedřich, Ing. dne 17.02.2021

SMT

Souhlasím

Č.j.:

Bez připomínek.

Podepsal Klimeš Josef, Ing. dne 08.02.2021

SPS

Souhlasím

Č.j.:

Správa pozemních staveb OŘ Plzeň má v zájmovém území stavby inž. sítě - viz. zákresy v příloze.

+ 6x příloha

Podepsal Tyrpeklová Jana dne 18.02.2021

SSZT CBE

Souhlasím

Č.j.: V27/21-34

Nutno splnit podmínky.

Vyjádření k sítím : zájm. území zahrnuje oblast trianglu Nemanice, včetně trať. koleje v žkm cca 4,1 až 4,8 trati Č. Budějovice - Veselí nad Luž. a koleje spojky v žkm cca 0,0 až 0,4 . V zájm. území jsou uloženy sítě SSZT, sítě je nutné v místech styku se stavbou předem vytýčit.

Vyjádření V27/21-34 : Zájm. území stavby v k. ú. Hrdějovice zahrnuje oblast tzv. trianglu Nemanice, ohraničené trať. kolejí v žkm cca 4,200 až 4,800 trati Č. Budějovice - Veselí nad Luž. a dále spojkovou kolejí v žkm cca 0,0 až 0,400 spojky mezi tratěmi Č. Budějovice - Veselí nad Luž. a Č. Velenice - Plzeň. V tomto území jsou uloženy sítě SSZT, situace sítí jsou přiloženy. Sítě SSZT je nutné v místech dotyku se stavbou předem vytýčit a dohodnout jejich případnou ochranu. Informace o vytýčení si žadatel zajistí u ved. provozního střediska Č. Budějovice Bc. Bárty, tf 972544406, 725919275. Toto vyjádření je vypracováno k výskytu sítí Správy SZT Č. Budějovice, nenahrazuje rozhodnutí nadřazených drážních institucí ohledně stavby vodovodní přípojky.

Soukupová, 17. 2. 2021

příl. 1 sítě SSZT triangl Nemanice

příl. 2 sítě SSZT v žkm 4,200 až 4,800 trati

příl. 3 sítě SSZT v žkm 0,0 až 0,400 spojkové koleje

+ 3x příloha

Podepsal Soukupová Vlasta dne 17.02.2021

ST CBE**Souhlasím**

Č.j.: 50/17/21-Kr

ST Č. Budějovice nemá dle dostupné dokumentace v zájmovém území žádné podzemní sítě s výjimkou povrchových odvodňovacích zařízení. Pokud by se zde objevily sítě staršího provedení (trativody, zatrubněné či tarasené stoky, apod.), pak žádáme o zachování jejich funkčnosti. Další stupeň projektové dokumentace žádáme předložit k novému vyjádření.

*Podepsal Král Pavel, Ing. dne 10.02.2021***SŽ - CTD - Dokumentace a evidence****Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájm. území se nachází sítě ve správě CTD, viz přílohy, před zahájením zem. prací je nutné požádat servis. org. ČD-Telematika o jejich vytyčení (kontakt v příloze).

+ 5x příloha*Podepsal Bednaříková Dagmar Bc. dne 18.02.2021*