

Naše zn. 11069/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 22. září 2023

Prostřednictvím E-ZAK

Věc: **Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Víchová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 6:

V položkovém rozpočtu je u jednotlivých SO u položek v poplatku za likvidace odpadů uvedeno „evidenční položka neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu v objektu SO90-90, tento objekt není součástí zadávací dokumentace, jak je toto požadováno oceňovat.

Odpověď:

Uchazeč nacení uvedené položky souhrnně jako součást SO 90-90, který zadavatel doplňuje do zadávací dokumentace a je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 7:

V SO 104 a SO 304 – Rozvody nn, přeložka ČEZ jsou položky, které dle našeho názoru bude dodávat a zajišťovat ČEZ, z toho vyplývá že ČEZu toto bude proplácet zhotovitel stavby nebo to bude platit SŽ mimo stavbu a co tedy oceněné položky v soutěžním rozpočtu.

Odpověď:

Stavební objekty SO 104 a SO 304 neobsahují položky týkající se samotné přeložky zařízení ČEZ. V názvu objektů je „přeložka ČEZ“ uvedena z důvodů zásahu do ochranného pásma tohoto překládaného nebo stávajícího zařízení ve správě ČEZ a montáže některých prvků na stávající nebo nové sloupy a zařízení ve správě ČEZ – dělíci místo ČEZ/SŽ = pojistková skříň na sloupe ČEZ (pojistkovou skříň provádí ČEZ). Od pojistkové skříň jsou práce + materiál hrazeny ze strany SŽ s.o. – viz. např. položka č. 13 objektu SO104 nebo položka č. 17 objektu SO 304 – „ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM“.


Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 2. 10. 2023 na den 3. 10. 2023.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Přílohy:

SO_90-90_Likvidace_odpadu_vcetne_dopravy
Všeobecné položky_Rekapitulace ceny_oprava

V Olomouci dne 22. 9. 2023



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace