

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 20033/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová
Mobil +420 720 969 702
E-mail sykorovaB@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P419 v km 3,454 trati Pňovany - Bezdrůžice“

- Zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Dotaz č. 2:

prosím o vysvětlení/doplnění ZD:

SO 01 - Položka 21: 56330-VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
Na konstrukční vrstvu v tl. 200mm je ve VV položka č. 21 ve výměře 270m³. TS bod 2.1.2. je uvedeno, že plocha nové komunikace je 378m². 378x0,200=75,6m³. Prosím o vysvětlení nebo úpravu VV.

Odpověď na dotaz č. 2:

Bylo opraveno, nově je položka č. 21 – 75,6 m³.

Dotaz č. 3:

SO 01 Položka 19: 17160-ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM
Na zřízení násypového tělesa je ve VV položka 19. Dle ceníku OTSKP tato položka neobsahuje dodávku materiálu. Tato položka je ve výměře 645,790m³, ale v TS v bodě 2.1.2 je uvedeno, že dovezený materiál ŠDb fr.0/63 bude v množství 494,18m³. Prosím o vysvětlení nebo úpravu VV

Odpověď na dotaz č. 3:

Z položky číslo 19 byla vytvořena R-položka, kam byla přidána doprava materiálu. Výměra položky se nemění - 645,79 m³.

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 2 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Příloha:

D_2_1_8_1_1_TZ

XLE_Zvys_bez_P419_Pnov_Bezdr_230922_zm01

Ing. Zuzana Skyvová

náměstkyně ředitele OJ

na základě pověření č. 36 ze dne 01. 11. 2021

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)