

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 20119/2023-SŽ-SSZ-OVZ

zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Helena Baštářová

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Soubor staveb: Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 8

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 122:

SO 30-53-02 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů OK PRE

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci k části stavby Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov II. ETAPA ke SO 30-53-02 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů OK PRE v projektu SO a výkazu výměr chybí zásadní informace a položky, které jsou nezbytné pro nacenění prací. Chybí informace o profilu kabelu, od kterého se odvíjí měření kabelů požadovaná majiteli kabelů a která ve VV nejsou uvedena (před manipulací a po manipulaci s kabely). Chybí konkrétní návrh provedení provizorní přeložky s tím, že se domníváme, že prosté vyvěšení trubek s kabely na nějakou konstrukci na staveništi majitel kabelu neodsouhlasí. Naopak ve VV bez vazby na PD, která popisuje přeložku na půlce stránky, jsou položky, které pro tento typ prací nejsme schopni identifikovat.

Prosíme o doplnění:

- a) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 1 (01400) Poplatky?
- b) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 3 (02610) ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE?
- c) Jaká činnost je uvažována u pol. č. 15 (75I81Y) KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ? Doplní Zadavatel technologický postup pro realizaci přeložky a potvrdí, že se jedná o vystřížení daného úseku kabelu v uvedené délce?
- d) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace způsob provedení provizorní přeložky včetně doplnění těchto prací do VV?
- e) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace Demontáž a montáž HDPE trubek pro jednotlivé etapy?
- f) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace alespoň schéma, blokové schéma překládaného kabelu
- g) Potvrdí Zadavatel, že prováděné výkopy v položkách 10 a 11 VV jsou oproti přiloženým vzorovým řezům v PD uvažovány bez definitivních povrchů?

- h) Doplní Zadavatel do VV měření kabelů požadovaná majiteli kabelů včetně jejich množství ve vztahu k profilům kabelů a manipulací s nimi?
- i) Potvrdí Zadavatel, že zde nejsou žádné prázdné trubky, tak jak vyplývá z VV a tedy nebudou dodávány ani případně kalibrovány?
- j) Podle informace majitele kabelu má v této trase ještě instalovány mikrotrubičky, které projektová dokumentace neřeší. Doplní zadavatel do dokumentace?
- k) Podle informace majitele kabelu bude v této trase do konce roku 2023 ještě instalován nový optický kabel. Přeložka prvků nad rámec stávající projektové dokumentace bude řešena před zahájením prací formou Změnových listů na tyto v PD neuvedené práce a dodávky?
- l) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci o aktuální vyjádření k přeložce sítí od majitele (správce) kabelu

Odpověď na dotaz č. 122:

Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. Zároveň bude posunut termín lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 123:

SO 30-53-03 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů T-Mobile

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci k části stavby Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov II. ETAPA ke SO 30-53-03 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů T-Mobile v projektu SO a výkazu výměr chybí zásadní informace a položky, které jsou nezbytné pro nacenění prací. Chybí informace o profilu kabelu, od kterého se odvíjí měření kabelů požadovaná majiteli kabelů a která ve VV nejsou uvedena (před manipulací a po manipulaci s kabely). Chybí konkrétní návrh provedení provizorní přeložky s tím, že se domníváme, že prosté vyvěšení trubek s kabely na nějakou konstrukci na staveništi majitel kabelu neodsouhlasí. Naopak ve VV bez vazby na PD, která popisuje přeložku na půlce stránky, jsou položky, které pro tento typ prací nejsme schopni identifikovat.

Prosíme o doplnění:

- a) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 1 (01400) Poplatky?
- b) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 3 (02610) ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE?
- c) Jaká činnost je uvažována u pol. č. 15 (75I81Y) KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ? Doplní Zadavatel technologický postup pro realizaci přeložky a potvrdí, že se jedná o vystřížení daného úseku kabelu v uvedené délce?
- d) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace způsob provedení provizorní přeložky včetně doplnění těchto prací do VV?
- e) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace Demontáž a montáž HDPE trubek pro jednotlivé etapy?
- f) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace alespoň schéma, blokové schéma překládaného kabelu?
- g) Potvrdí Zadavatel, že prováděné výkopy v položkách 10 a 11 VV jsou oproti přiloženým vzorovým řezům v PD uvažovány bez definitivních povrchů?
- h) Doplní Zadavatel do VV měření kabelů požadovaná majiteli kabelů včetně jejich množství ve vztahu k profilům kabelů a manipulací s nimi?
- i) Potvrdí Zadavatel, že zde nejsou žádné prázdné trubky, tak jak vyplývá z VV a tedy nebudou dodávány ani případně kalibrovány?
- j) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci o aktuální vyjádření k přeložce sítí od majitele (správce) kabelu

Odpověď na dotaz č. 123:

Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. Zároveň bude posunut termín lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 124:

SO 30-53-04 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů UPC

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci k části stavby Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov II. ETAPA ke SO 30-53-04 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů UPC v projektu SO a výkazu výměr chybí zásadní informace a položky, které jsou nezbytné pro nacenění prací. Chybí informace o profilu kabelu, od kterého se odvíjí měření kabelů požadovaná majiteli kabelů a která ve VV nejsou uvedena (před manipulací a po manipulaci s kabely). Chybí konkrétní návrh provedení provizorní přeložky s tím, že se domníváme, že prosté vyvěšení trubek s kabely na nějakou konstrukci na staveništi majitel kabelu neodsouhlasí. Naopak ve VV bez vazby na PD, která popisuje přeložku na půlce stránky, jsou položky, které pro tento typ prací nejsme schopni identifikovat.

Prosíme o doplnění:

- a) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 1 (01400) Poplatky?
- b) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 3 (02610) ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE?
- c) Jaká činnost je uvažována u pol. č. 15 (75I81Y) KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ? Doplní Zadavatel technologický postup pro realizaci přeložky a potvrdí, že se jedná o vystřížení daného úseku kabelu v uvedené délce?
- d) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace způsob provedení provizorní přeložky včetně doplnění těchto prací do VV?
- e) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace Demontáž a montáž HDPE trubek pro jednotlivé etapy?
- f) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace alespoň schéma, blokové schéma překládaného kabelu?
- g) Potvrdí Zadavatel, že prováděné výkopy v položkách 10 a 11 VV jsou oproti příloženým vzorovým řezům v PD uvažovány bez definitivních povrchů?
- h) Doplní Zadavatel do VV měření kabelů požadovaná majiteli kabelů včetně jejich množství ve vztahu k profilům kabelů a manipulaci s nimi?
- i) Potvrdí Zadavatel, že zde nejsou žádné prázdné trubky, tak jak vyplývá z VV a tedy nebudou dodávány ani případně kalibrovány?
- j) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci o aktuální vyjádření k přeložce sítí od majitele (správce) kabelu
- k) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace práce a dodávky spojené s realizací překládky mikrotrotrubičky v kontextu s VV, z kterého není patrné, jak by měla překládka probíhat?

Odpověď na dotaz č. 124:

Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. Zároveň bude posunut termín lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 125:

SO 30-53-05 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů Dial Telecom

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci k části stavby Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov II. ETAPA ke SO 30-53-05 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů Dial Telecom v projektu SO a výkazu výměr chybí zásadní informace a položky, které jsou nezbytné pro nacenění prací. Chybí informace o profilu kabelu, od kterého se odvíjí měření kabelů požadovaná majiteli kabelů a která ve VV nejsou uvedena (před manipulací a po manipulaci s kabely. Chybí konkrétní návrh provedení provizorní přeložky s tím, že se domníváme, že prosté vyvěšení trubek s kabely na nějakou konstrukci na staveništi majitel kabelu neodsouhlasí. Naopak ve VV bez vazby na PD, která popisuje přeložku na půlce stránky, jsou položky, které pro tento typ prací nejsme schopni identifikovat.

Prosíme o doplnění:

- a) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 1 (01400) Poplatky?
- b) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 3 (02610) ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE?
- c) Jaká činnost je uvažována u pol. č. 15 (75I81Y) KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ? Doplní Zadavatel technologický postup pro realizaci přeložky a potvrdí, že se jedná o vystřížení daného úseku kabelu v uvedené délce?
- d) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace způsob provedení provizorní přeložky včetně doplnění těchto prací do VV?
- e) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace Demontáž a montáž HDPE trubek pro jednotlivé etapy?
- f) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace alespoň schema, blokové schema překládaného kabelu?
- g) Potvrdí Zadavatel, že prováděné výkopy v položkách 10 a 11 VV jsou oproti přiloženým vzorovým řezům v PD uvažovány bez definitivních povrchů?
- h) Doplní Zadavatel do VV měření kabelů požadovaná majiteli kabelů včetně jejich množství ve vztahu k profilům kabelů a manipulací s nimi?
- i) Potvrdí Zadavatel, že zde nejsou žádné prázdné trubky, tak jak vyplývá z VV a tedy nebudou dodávány ani případně kalibrovány?
- j) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci o aktuální vyjádření k přeložce sítí od majitele (správce) kabelu

Odpověď na dotaz č. 125:

Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. Zároveň bude posunut termín lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 126:

SO 30-53-07 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů Ministerstva vnitra

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci k části stavby Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov II. ETAPA ke SO 30-53-07 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů Ministerstva vnitra v projektu SO a výkazu výměr chybí zásadní informace a položky, které jsou nezbytné pro nacenění prací. Chybí informace o profilech kabelů, od kterého se odvíjí měření kabelů požadovaná majiteli kabelů a která ve VV nejsou uvedena (před manipulací a po manipulaci s kabely. Chybí konkrétní návrh provedení provizorní přeložky s tím, že se domníváme, že prosté vyvěšení kabelů na nějakou konstrukci na staveništi majitel kabelu neodsouhlasí. Naopak ve VV bez vazby na PD, která popisuje přeložku na půlce stránky, jsou položky, které pro tento typ prací nejsme schopni identifikovat.

Prosíme o doplnění:

- a) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 1 (01400) Poplatky?

- b) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 3 (02610) ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE?
- c) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace způsob provedení provizorní přeložky včetně doplnění těchto prací do VV?
- d) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace Demontáž a montáž kabelů pro jednotlivé etapy?
- e) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace alespoň schéma, blokové schéma, zapojení překládaných kabelů?
- f) Potvrdí Zadavatel, že prováděné výkopy v položkách 10 a 11 VV jsou oproti přiloženým vzorovým řežům v PD uvažovány bez definitivních povrchů?
- g) Doplní Zadavatel do VV ((pol. 26 (747513)) nebo projektové dokumentace rozsah měření kabelů, požadovaná majiteli kabelů, včetně jejich množství ve vztahu k profilům kabelů (které v PD nejsou uvedeny), a manipulací s nimi?
- h) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci a VV položku 17 (75I124) KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM PŘES 50XN o informaci, o jaký kabel se jedná, jaké délky, profily, provedení?
- i) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci a VV položku 19 (75IH34) UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M PŘES 50XN kde a jaké kabely se budou ukončovat (schéma)?
- j) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci a VV položku 20 (75II6Y) SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA – DEMONTÁŽ jaké spojky se v takovémto rozsahu (26 ks) budou demontovat (schéma)?
- k) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci a VV položku 21 (75II63) SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA VELKÁ jaké spojky se v takovémto rozsahu (6 ks) budou montovat (schéma)?
- l) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci o aktuální vyjádření k přeložce sítí od majitele (správce) kabelu

Odpověď na dotaz č. 126:

Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. Zároveň bude posunut termín lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 127:

SO 30-84-01 obsahuje opravu stavbou zničených cest ve smyslu oprava trhlin, výtluků a oprav poničených vozovkových vrstev v předpokládaném rozsahu 18000 m². Ve výkazu výměr je však pouze uvedena úprava výtluků o výměře 9000m². Bude uveden soulad mezi výkazem a projektem.

Odpověď na dotaz č. 127:

Je uvažováno s rozsahem 18000m² (3000m vozovky šíře 6m), ale s opravou výtluků pouze 50% této hodnoty, tedy 9000m². Nepředpokládáme opravu celých vozovek, ale jenom opravu lokálních poškození.

Dotaz č. 128:

Zasíláme dotaz ohledně dočasného zastřešení výlezů na nástupiště č. 2 zmíněné ve stavebním postupu č. 3 technické zprávy ZOV.
Bude toto řešení doplněno?

Odpověď na dotaz č. 128:

Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu.

Dotaz č. 129:

Ve výkazu výměr není uveden druh vysazovaných stromů. V technické zprávě k náhradním výsadbám (soubor SO308301_1_001) je pouze tato zmínka:

„Přesné množství, rozmístění dřevin i druhová garnitura bylo upřesněno v rámci rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na základě požadavku dotčeného ÚMČ Praha 5“

Bude toto rozhodnutí ke kácení v PD doplněno?

Odpověď na dotaz č. 129:

V technické zprávě k náhradním výsadbám je rovněž uvedeno: *„Na podkladě dendrologického průzkumu a dle aktuálního stavu vegetace v dotčeném území vydal Odbor ochrany životního prostředí Úřadu Městské části Praha 5 rozhodnutí pod č.j.: MCF05/55614 /21/OŽP/Křeh ze dne 9. 3. 2021, ve kterém povoluje celkem 27 kusů stromů dotčených stavbou a zároveň ukládá náhradní výsadbu a následnou péči o vysazené dřeviny v počtu 30 ks druhů javor jasanolistý (*Acer negundo*, 15 ks), lípa srdčitá (*Tilia cordata*, 10 ks) a jeřáb muk (*sorbus aria 'Magnifica'*, 5 ks).*

Předmětné rozhodnutí ke kácení (a uložení náhradní výsadby) je součástí dokladové části E.1.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů (č. 4.16).

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s obdržnými dotazy č. 122 - 126 uveřejní zadavatel, v co nejkratší možné době, odpovědi na tyto dotazy a současně prodlouží termín lhůty pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o jeden pracovní den, tj. ze dne 12. 10. 2023 na den **13. 10. 2023**.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznamení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky Z2023-035995).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznamení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 17. 09. 2023 nahrazeno: 13. 10. 2023 Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18. 09. 2023 nahrazeno: 13. 10. 2023 Čas: 9:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

.....
Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě Pověření č. 2449
ze dne 11.5.2018
Správa železnic, státní organizace