



Naše zn. 11270/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail KlimesJa@spravazeleznic.cz

Datum 26. září 2023

Věc: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 18
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č.203:

V zadavatelem postoupené dokumentaci ke **SO 02-71-01 Vlkov u Tišnova – Křižanov – stavební úpravy budovy zast. Osová Bítýška** je v příloze č. 2.202 částečně nečitelný popis výkresů.

Žádáme zadavatele o doplnění chybějících částí popisu.

Odpověď:

Výkres doplněn – viz příloha SO027101_2_202.pdf

Dotaz č.204:

Dle zadavatelem postoupené dokumentace ke **SO 02-71-02 Vlkov u Tišnova – Křižanov – stavební úpravy budovy zast. Ořechov** je nově realizované obvodové zdivo je dle půdorysu 1.NP pravděpodobně tl. 300 mm (toto potvrzuje i popis v technické zprávě, ve výkrese chybí řádné okótování).

V soupisu prací je však uvedena položka pouze pro zdivo v tl. 440 mm (u této položky je v rámci výkazu výměr uvedeno, že se jedná o dozdivky oken – přitom dle technické zprávy mají být dozdivky oken realizovány pórobetonovými tvárnicemi).

Žádáme zadavatele o doplnění položky pro zdivo v tl. 300 mm z cihelných broušených bloků a z pórobetonových tvárnic.

Odpověď:

Z důvodu tl. zdiva je v rozpočtu uvažována větší tl. tvárnic. Přesnou velikost bude nutné vybrat po zaměření konstrukcí na místě dle skutečného rozměru.

Dotaz č.205:

Dle zadavatelem postoupené dokumentace ke **SO 02-71-02 Vlkov u Tišnova – Křižanov – stavební úpravy budovy zast. Ořechov** je v části půdorysu s navrženým novým obvodovým zdivem vyobrazeno v půdoryse 1.NP kontaktní zateplení s dvojnásobnou vrstvou tepelné izolace.

Žádáme zadavatele o upřesnění skladby této konstrukce.

Odpověď:

Vnější povrchová úprava je tvořena dle TZ silikonovou probarvenou omítkou. Přesná tl. izolace musí být řešena v návaznosti na dotaz č. 204.

Dotaz č.206:

Dle zadavatelem postoupené dokumentace ke **SO 02-71-02 Vlkov u Tišnova – Křižanov – stavební úpravy budovy zast. Ořechov** je nutné v rámci řezu A-A upřesnění skladby střechy S4.

V technické zprávě je v bodě 3.4 popisováno řešení pokládky celoplošného dřevěného bednění, separační vrstvy a falcované plechové krytiny. V samotném řezu je pak skladba S4 odlišná.

V soupisu prací je pak počítáno s novými latěmi 40x60 mm (4,335 m³), demontáž bednění. Nové bednění však zde není uvedeno.

Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku na řešení skladby střešního pláště.

Odpověď:

Přesná skladba (nutnost demontáže bednění) bude posouzena v rámci realizace stavby po demontáži krytiny.

Dotaz č.207:

V zadavatelem postoupené dokumentaci ke **SO 02-71-02 Vlkov u Tišnova – Křižanov – stavební úpravy budovy zast. Ořechov** nejsou v soupisu prací v rámci klempířských prvků specifikovány větrací prvky střešního pláště.

Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku na větrání nezastřešeného prostoru.

Odpověď:

Budou zvoleny systémové větrací prvky, které budou součástí dodávky střešní krytiny.

Dotaz č.208:

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací ke **SO 02-71-02 Vlkov u Tišnova – Křižanov – stavební úpravy budovy zast. Ořechov** je v rámci položky č. 73 – *Impregnace řeziva* – požadavek na provedení impregnace máčením.

Žádáme zadavatele o upřesnění provedení v případě stávajících dřevěných prvků.

Odpověď:

Impregnace se týká nových dřevěných prvků.

Dotaz č.209:

K zadavatelem postoupené dokumentaci ke **SO 02-71-02 Vlkov u Tišnova – Křižanov – stavební úpravy budovy zast. Ořechov** si dovoluujeme upozornit zadavatele na řešení skladby S3, kde pochozí vrstva tvořená z OSB desek bude tvořit parobrzdu a podkladní paropropustná fólie tak bude postrádat svoji funkci.

Současně upozorňujeme, že navržená parozábrana z PE v tl. 0,2 mm není zcela nevhodnějším řešením z pohledů řešených detailů, prostupů touto vrstvou a vlastní mechanické odolnosti.

Žádáme o potvrzení, že zadavatel trvá na navrženém řešení.

Odpověď:

Zadavatel trvá na navrženém řešení.

Dotaz č.210:

V zadavatelem postoupené dokumentaci – Technické zprávě ke **SO 02-71-02 Vlkov u Tišnova – Křižanov – stavební úpravy budovy zast. Ořechov** je uveden požadavek na řešení kontaktního zateplení v kvalitativní třídě A.

Ve skladbě S2 je uveden požadavek na skladbu kontaktního zateplení v soklové části, z pohledu požadavku na finální povrchovou úpravu.

Žádáme zadavatele:

- a) o informaci (potvrzení), zda je zadavateli (zpracovateli PD) znám dodavatel systému v uvedené skladbě s certifikací v třídě A,**
- b) o potvrzení požadavku na použití lepící vrstvy s faktorem difuzního odporu max. 25 pro skladbu s tepelnou izolací, která má faktor difuzního odporu 80 - 200 (tento však definován v PD není).**

Odpověď:

Ad a) Konkrétní dodavatel není znám.

Ad b) Požadavek potvrzujeme.

Dotaz č.211:

SO 02-10-01: jakou činnost reprezentují pol.č.6 a 7 soupisu prací? Mají se týkat materiálu k recyklaci, ale jeho odtěžení z koleje a doprava k recyklaci jsou již zahrnuty v jiných položkách.

Odpověď:

Ano, odtěžení stávajícího kolejového lože a jeho doprava je již zahrnuta v jiných položkách, ale jeho uložení před vlastní recyklací je právě obsaženo v položce č. 7 kód položky 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ a po recyklaci je nutné toto již zrecyklované lože opětovně vykopat a naložit v rámci položky č. 6 kód položky 12583A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II - BEZ DOPRAVY.

Dotaz č.212:**SO 02-11-01**

„V odpovědi na dotaz č. 193 zadavatel uvádí, že požaduje použít chráničky a trativodní šachty (pol. 58, 59, 60) s kruhovou pevností SN 16. Žádný z námi oslovených dodavatelů tento parametr u chrániček a šachet neuvádí. Trvá zadavatel na dodržení tuhosti SN 16 u chrániček a trativodních šachet? Pokud ano, může zadavatel sdělit příklad dodavatele, který parametr SN 16 u tohoto typu výrobků deklaruje, a současně v případě šachet vlastní příslušné osvědčení Správy železnic?“

Odpověď:

Zadavatel nemůže uvádět konkrétního dodavatele stavebních výrobků do projektové dokumentace. Samozřejmě příslušné Osvědčení u SŽ na výše uvedené výrobky s uvedenou pevností existuje. Případná osvědčení si lze vyžádat u GR O13.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

SO027101_2_202.pdf

V Olomouci dne

26 -09- 2023



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace