

Naše zn. 11454/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/1

Prostřednictvím EZAK

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková
Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz
Datum 2. října 2023

Věc: Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Senice na Hané
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 19:

Žádáme zadavatele o určení, zda se dveře D5, D7, D9, D10, D11, D13, D16, D17, D18 otevírají do chráněného prostoru, nebo se otevírají ven z chráněného prostoru. Tato informace je důležitá pro správné nacenění, aby výrobky splnily požadavek RC3 (ČSN EN 1627).

Odpověď:

Vše je patrné z půdorysů.

D5 – z chráněného prostoru

D7 – do chráněného prostoru

D9 – do chráněného prostoru

D10 – z chráněného prostoru

D11 – z chráněného prostoru

D13 – do chráněného prostoru

D16 – do chráněného prostoru

D17 – do chráněného prostoru

D18 – do chráněného prostoru

Dotaz č. 20:

Prosíme zadavatele o doplnění typu kování (klika-klika, klika koule) k jednotlivým pozicím ve výpisu dveří.

Odpověď:

Před objednáním finálního výrobku dojde ještě k vyzkorkování a odsouhlasení typu kování s investorem. Pozn. klika+P = klika + paniková klika

Doplněno do 2_118_SO86_71_86_DVEŘE_VÝPIS_ZM4.pdf

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

2_118_SO86_71_86_DVEŘE_VÝPIS_ZM4.pdf



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace