

Fine Technology Outsource, s.r.o.  
Tylova 473/27  
301 00 Plzeň

PROJEKT servis spol. s r.o.  
Urbanová Martina  
U Elektry 830/2b  
19800 Praha  
id 28729

č.j.: 28729      vyřizuje:

tel.: 211 155 328

e-mail: site@vyjadreni.net

Věc: **Vyjádření s podmínkou**

Praha 4.4.2021

Vážený pane / Vážená paní,

společnost **TenNet ISP s.r.o.** se sídlem Saběnice 13, 434 01 Havraň, zastoupena společností Fine Technology Outsource, s.r.o., se sídlem Tylova 473/27, 301 00 Plzeň Vám sděluje, že:

V zakresleném prostoru stavby se nachází mikrovlnný radioreléový spoj společnosti TenNet ISP s.r.o. Požadujeme, aby stavba, stavební mechanizace, jeřábové dráhy a zařízení staveniště nezasahovalo do osy spoje, ani do ochranného pásma, jehož výška je uvedena v přiloženém zákresu sítě. V ostatních místech předloženého polygonu ke kolizím nedochází.

Dále požadujeme, aby stavebník minimálně 1 týden před zahájením prací a do 1 týdne po ukončení prací nahlásil tuto skutečnost na e-mail: realizace@vyjadreni.net. Při komunikaci vždy uvádějte číslo vyjádření 28729.

S realizací stavby **Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov** při dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme. Všechny změny v PD je třeba znovu projednat.

Toto vyjádření je platné pro všechny stupně projektové dokumentace a je platné 1 rok ode dne vystavení. Nedílnou součástí je příloha (zákres sítě, případně situace stavby).

Provozovatel TI: Ing. Michaela Mudrochová, tel.: 777131303, e-mail: mudrochova@tennet.cz



## **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví či správě subjektu uvedeného na straně 1, za který se vyjadřuje společnost Fine Technology Outsource, s.r.o.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo tak, aby nedošlo k poškození. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany sítí společnosti Fine Technology Outsource, s.r.o. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které vlastníkově technické infrastruktury vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Veškeré zásahy v ochranném pásmu TI je třeba předem konzultovat s jejím vlastníkem (provozovatelem).
6. Náklady spojené s ochranou, přemístěním nebo případnou opravou TI hradí stavebník v celém rozsahu.

## **II. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras vlastníka technické infrastruktury včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat vlastníka TI. Ochranné pásmo radiových tras je tvořeno kruhem o poloměru 25m kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) vlastníka TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat vlastníka TI.

## **III. Křížení a souběh se SEK**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat své zařízení v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit technickou infrastrukturu chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat vlastníka TI.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy TI znepřístupnit (např. zabetonováním).

**Žadatel:**  
PROJEKT servis spol. s r.o.  
Urbanová Martina  
U Elektry 830/2b  
19800 Praha  
IČO: 49823141

**Evid. číslo žádosti:** 2020297917  
**Evid. číslo subjektu:** 0010125333

Ing. Michaela Mudrochová (MM3NET, TENNET), zast.  
Fine Technology Outsource, s.r.o.  
Tylova 473/27  
301 00 Plzeň

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:  
**Existence sítí**

**Název akce:**  
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

**Výška stavby (m):**  
0

**Doplňkové informace:**  
Souhlasím: Vyjádření k existenci sítí je vydáváno za úhradu. Cenu vyjádření stanovuje společnost Fine Technology Outsource, s.r.o.

**Poznámka:**

**Údaje o stavebníkovi:**

**Přílohy (názvy souborů příloh):**  
C\_01\_Prehledna\_situace.pdf

**Vybraný způsob doručení vyjádření:** e-mailem

**Žádost vytvořena:** 12.02.2020

S pozdravem

Urbanová Martina

Telefon: | Mobil: +420739507867 | E-mail: [martina.urbanova@projekt-servis.cz](mailto:martina.urbanova@projekt-servis.cz)


Evid. č. žádosti: 2020297917

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Chomutov I (Chomutov) 652458; Chomutov II (Chomutov) 652636; Jirkov (Chomutov) 660761; Kyjice (Chomutov) 786551; Nové Sedlo nad Bílinou (Chomutov) 706728; Otvice (Chomutov) 716961

Popis polygonu: 2

Polygon 1 - Mapa širších vztahů






Evid. č. žádosti: 2020297917

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Chomutov I (Chomutov) 652458; Chomutov II (Chomutov) 652636; Jirkov (Chomutov) 660761; Kyjice (Chomutov) 786551; Nové Sedlo nad Blínou (Chomutov) 706728; Otvice (Chomutov) 716961

Popis polygonu: 2

### Polygon 1 - Detail - list atlasu 1/6





Evid. č. žádosti: 2020297917

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Chomutov I (Chomutov) 652458; Chomutov II (Chomutov) 652636; Jirkov (Chomutov) 660761; Kyjice (Chomutov) 786551; Nové Sedlo nad Bílinou (Chomutov) 706728; Otvice (Chomutov) 716961

Popis polygonu: 2

### Polygon 1 - Detail - list atlasu 2/6




Evid. č. žádosti: 2020297917

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Chomutov I (Chomutov) 652458; Chomutov II (Chomutov) 652636; Jirkov (Chomutov) 660761; Kyjice (Chomutov) 786551; Nové Sedlo nad Bílinou (Chomutov) 706728; Otvice (Chomutov) 716961

Popis polygonu: 2

### Polygon 1 - Detail - list atlasu 3/6



utilityreport

Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o. Více na [www.mawis.eu](http://www.mawis.eu).  
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: [info@mawis.eu](mailto:info@mawis.eu).




Evid. č. žádosti: 2020297917

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Chomutov I (Chomutov) 652458; Chomutov II (Chomutov) 652636; Jirkov (Chomutov) 660761; Kyjice (Chomutov) 786551; Nové Sedlo nad Bílinou (Chomutov) 706728; Otvice (Chomutov) 716961

Popis polygonu: 2

Polygon 1 - Detail - list atlasu 4/6





Evid. č. žádosti: 2020297917

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Chomutov I (Chomutov) 652458; Chomutov II (Chomutov) 652636; Jirkov (Chomutov) 660761; Kyjice (Chomutov) 786551; Nové Sedlo nad Blinou (Chomutov) 706728; Otvice (Chomutov) 716961

Popis polygonu: 2

Polygon 1 - Detail - list atlasu 5/6

