

Coal Services a.s.

V. Řezáče 315, 434 67 Most

tel.: +420 478 002 411, dat. schránka: qpespms

Váš dopis značky ze dne:

Naše značka: SM/ 41 /2020

Vyřizuje / linka: Jaroslava Hudrlíková/478003738

e-mail: j.hudrlikova@7group.cz

Místo a datum odeslání: Most, 18.02.2020

PROJEKT servis spol. s r.o.

Urbanová Martina

U Elektry 830/2b

19800 Praha

**Stavba: Rekonstrukce trati v úseku Kyjice-Chomutov
Vyjádření k existenci sítí**

Umístění stavby: k.ú.Kyjice

Na základě Vámi předložené žádosti sdělujeme:

V tomto prostoru se nachází linka 6kV V2862 (Polygon 1 - Detail - list atlasu 3/6 dochází ke křížení), proto musí výkopové práce probíhat mimo ochranné pásmo, které je u nadzemního vedení s napětím nad 1 kV a do 35 kV vysokého napětí je stanoveno v § 46, odst. (3), písm. a) **Zákona č. 458/2000 Sb.** tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí na každou stranu 7 metrů.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst.. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům **blíže než 2 metry** (dle ČSN EN 50 110-1).

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č.l. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy (Coal Services a.s - Odbor energetiky) o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytně nutnou dobu provádění prací je nutné požádat **minimálně 25 dní** před požadovaným termínem.
9. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na technický dispečink Coal Services a.s. tel. **+420 47800 3443**, který je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

S pozdravem



Ing. Jiří Brádka
vedoucí odborného útvaru
Správa majetku

Coal Services a.s.
Most (22)

Příloha:

- Mapa sítí ve správě Coal Services a.s.

