

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

Čj. odesílatele: CJ-O-2021-006-2
Čj.: KHSUL 18858/2021
Sp. značka: S-KHSUL 42470/2020
Vyřizuje: Tomáš Havránek, DiS.
Telefon: 477755323
E-mail: tomas.havranek@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 1/0

V Chomutově dne 24. února 2021

Správa železnic s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město

V zastoupení: PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9 - Hloubětín

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby: Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - SO 21-06 Žst. Chomutov, umístění dopravní kanceláře a technologické místnosti pro stavební povolení

Na základě žádosti, doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem územnímu pracovišti Chomutov (dále jen KHS), dne 29. ledna 2021 evidované pod čj. KHSUL 10965/2021, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby: **Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - SO 21-06 Žst. Chomutov, umístění dopravní kanceláře a technologické místnosti** pro stavební povolení, předložené v zastoupení žadatelem PROJEKT servis spol. s r.o., Praha 9, Hloubětín, U Elektry 830/2b, IČO 49823141 (dále jen žadatel), posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 zákon č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci (dále jen PD).

Po zhodnocení souladu posuzované PD s požadavky stanovenými v zákoně č. 258/2000 Sb., zákoně č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV č. 361/2007 Sb.), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s návrhem PD stavby: **Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - SO 21-06 Žst. Chomutov, umístění dopravní kanceláře a technologické místnosti** pro stavební povolení, se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Prostory šaten a sprch budou v souladu s § 54 NV č. 361/2007 Sb. řádně větrány.

2. K žádosti o užívání stavby bude KHS předložen protokol z kontrolního měření umělého osvětlení v dopravní kanceláři a sdělovací místnosti, kterým bude prokázáno splnění hodnot udržované osvětlenosti v souladu s požadavky § 45 odst. 1 NV č. 361/2007 Sb. a v součinnosti s ustanovením ČSN EN 12464-1. Měření umělého osvětlení lze provést pouze v plně vybavených prostorách.

Odůvodnění:

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí, že předložená PD byla hodnocena v rozsahu věcné působnosti KHS. Po jejím posouzení z pohledu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 361/2007 Sb. byl vydán tento souhlas.

PD řeší stavební úpravy v objektu nádražní budovy Chomutov - zřízení hygienických zařízení pro zaměstnance, nové dopravní kanceláře a nové sdělovací místnosti a umístění kontejneru s technologií zabezpečovacího zařízení. Nové dispoziční řešení - dopravní kancelář, sdělovací místnost, šatna muži (23 dvojskříní) s vestavěnou umývárnou (umyvadlo, sprcha), šatna žen (9 dvojskříní) s vestavěným sprchovým koutem a umyvadlem. WC budou k dispozici stávající.

Denní osvětlení bude zajištěno okny, umělé osvětlení je navrženo LED. Větrání je navrženo okny. Vytápění bude zajištěno ze stávajícího zdroje a stávajícími topnými tělesy, umývárna muži a sprcha žen budou dále vytápěny elektrickými přímotopy, ve sdělovací místnosti bude dále instalována klimatizace.

Podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska byly stanoveny z těchto důvodů: v návrhu PD je nedostatečně řešeno větrání sprch a je nezbytné ověřit navržené hodnoty udržované osvětlenosti.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházela KHS z následujících podkladů:

- plná moc ev.č. PM: 63/2019 udělená investorem stavby Správa železnic, s.o., Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO 70994234, zmocněnci SUDOP EU a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, IČO 05165024, který dále delegoval plnou moc na žadatele;
- PD z 9/2019 zpracovaná žadatelem, číslo smlouvy 19-010.640

Upozorňujeme, že dle ustanovení §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí stavebního úřadu.

(otisk razítka)

(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

MUDr. Zuzana Peterková
vedoucí oddělení hygieny práce
územní pracoviště Chomutov, Louny
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

v.z. Lenka Andrllová, Ph.D.