

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 41318/2023-SŽ-ORŮ OVA-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Antonín Vítek
Telefon +420 972 766 124
Mobil +420 602 516 631
E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Datum 6. října 2023

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 10. 2023 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Tlumačov ON - oprava“

evidenční číslo VZ: 63523169

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a vysvětlení zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.4 Výzvy k podání nabídky.

Dotaz č. 13 účastníka zadávacího řízení:

Plynovodní přípojka je již odpojena nebo bude nutné zajistit odpojení?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 13:

Podružná plynovodní přípojka je odpojena od části budovy určené k demolici, viz výkresová část C3-Koordinační situace, která je součástí DUSP v Dílu 3 Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 14 účastníka zadávacího řízení:

Je objekt odpojen od dalších inženýrských sítí o kterých nevíme?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 14:

Objekt je odpojen od veškerých inženýrských sítí s výjimkou vodovodní a kanalizační přípojky, jejichž odpojení a přeložení je součástí předmětu plnění veřejné zakázky v souladu se specifikací, která je obsahem Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 15 účastníka zadávacího řízení:

Sklepní prostor pod budovou je plánováno zasypat?

Odpořěd' zadavatele k dotazu ř. 15:

Stávající základové konstrukce budou ubourány 300 mm pod nově upravený terén, viz výkresová řást D22a1 Architektonicko-stavební řešení výkres 01 – Půdorys_základy, které jsou souřástí DUSP v Dílu 3 PDS_TSS Zadávací dokumentace. Budova není podsklepena, pouze pod schodištěm se nachází tři místnosti, které budou zasyhány.

Dotaz ř. 16 účastníka zadávacího řízení:

Nedošlo k chybnému přepočtu množství uvedené v položkách 1, 2, 3, 4, 5, 7 kde je uvedeno 219 m3 a položce ř. 6 poplatku za uložení 219 t?

Odpořěd' zadavatele k dotazu ř. 16:

Nejedná se o omyl, množství uvedené u předmětných položek je zcela v pořádku. Nezapořtených 130t k uložení, což představuje řca 80 m3, bude použito na zasypání prostoru pod schodištěm (zásyp tří místností pod schodištěm).

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 10. 10. 2023 do 9:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4020191

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ad3d49ef-7cd9-4952-9d25-dea9f69c0291

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2023 08:55:01



f2f2ac47-8f2a-41a0-bbfc-7933d284b12c