

Naše zn. 11795/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 6. října 2023

Prostřednictvím EZAK

Věc: Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Senice na Hané
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 31:

Ve výkazu výměr je níže uvedená položka, která odpovídá prvkům K/01 a K/02.
Ve výpisu klempířských prvků je ale uvedena RŠ 305mm. Předpokládáme, že se jedná o oplechování parapetů pro okna O1 (6x1,2m), O1a (1x1,2m), O3 (3x0,6m), O4 (3x0,6m), O5 (3x0,6m). Celková délka parapetů, dle výpisu oken, by měla být 13,8m.
Prosíme o informaci, co je správně a o případnou opravu výkazu výměr.

216	K	764217604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	11,700
	VV		7*1,2+6*0,55		11,700
	VV		Součet		11,700

Odpověď:

V položce č. 216 byl upraven výkaz výměr a upraven počet K02 v 2_119_SO86_71_86_VÝPIS_KLEMPÍŘSKÝCH_PRVKŮ_ZM6.pdf.

Dotaz č. 32:

Ve výpisu dveří je uveden požadavek na zárubně protipožární a zárubně do SDK stěn. Ve výkazu výměr jsou ale pouze položky pro obyčejné ocelové zárubně bez protipožární úpravy, určené pro zdění. Prosíme o opravu ve výkazu výměr.

Odpověď:

U položek č. 94 a 95 změněn výkaz výměr.
Položka č. 96 změněna na „zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mmů.
Položky č. 97, 98 a 99 byly odstraněny.
Byly přidány položky č. 381-383 (vložené za položkou č. 198 v oddíle 763 Konstrukce suché výstavby) a č. 384-389 (vložené za položkou č. 96).

Dotaz č. 33:

Ve výpisu dveří je u stavebního pouzdra požadováno osazení do SDK stěny. Ve výkazu výměr je ale uvedeno osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky. Prosíme o opravu ve výkazu výměr.

Odpověď:

Položka č. 100 byla změněna na „Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky“. Položky č. 100 a 101 byly přesunuty do dílu 763 Konstrukce suché výstavby za položku č. 205.

Dotaz č. 34:

Ve výkazu výměr jsou níže uvedené položky. Položka č. 86 by měla mít, dle našeho názoru, MJ v m. Prosíme o opravu výkazu výměr.

85	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	56,690
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm		
86	M	28374119	dekorační prvek fasádní šambrána š do 200mm	m2	62,359
	PP		dekorační prvek fasádní šambrána š do 200mm		
	VV		56,69*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		62,359

Odpověď:

Položka byla opravena na MJ m.

Dotaz č. 35:

V rámci dodatečných informací č. 5 (v odpovědi na dotaz č.28) zadavatel specifikoval požadavky na okna. Od renomovaných výrobců oken máme informaci, že požadavek na třídu RC3 splní jen velmi málo firem. Prosíme tedy o zaslání referenčního výrobku.

Odpověď:

Třída RC3 je požadavkem SŽ na zabezpečení. Uvádět referenční výrobky je ve veřejné zakázce zakázáno.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 11. 10. 2023, 10:00 hod. na den **12. 10. 2023, 10:00 hod.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

2_119_SO86_71_86_VÝPIS_KLEMPÍŘSKÝCH_PRVKŮ_ZM6.pdf

Soupis prací - Rekonstrukce VB ŽST Senice na Hané [zadání] ZM6

V Olomouci dne 6. 10. 2023


Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace