



MĚSTO DAČICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE - ODBOR SPRÁVY MAJETKU

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

M - XX

Marta Novotná
U Nové silnice 3732
580 01 Havlíčkův Brod

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: OSM/23319-19

Spis. značka: 393-2019/SKAD

Vyřizuje: Daniel Škarda

Telefon: 384 401 285

E-mail: opravy@dacice.cz

Datum: 14.10.2019

Vyjádření ke stavbě (617)

Lokalita: obec a k.ú. Dačice, p.č. 2799/2, 1440/4, 1449

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Název akce: **Dačice ON oprava**

Souhlasíme s předloženým projektovým záměrem na výše uvedenou stavbu při splnění následujících podmínek:

- veškeré náklady na realizaci záměru nese stavebník.
- **Komunikace:**
 - o Narušení živičného povrchu musí být provedeno proříznutím v pravidelných tvarech,
 - o po uložení inženýrských sítí bude výkop důsledně zhutněn po vrstvách po 20cm,
 - o v případě nezhutnitelného výkopku, bude tento nahrazen materiálem dovezeným-štěrkopískem,
 - o provizorní oprava v místě zásahu do komunikace bude bezodkladně provedena krytem z betonové dlažby síly min 8 cm. Povrch provizorní opravy musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední konstrukce. **Stav povrchu musí být stavebníkem průběžně sledován, případné poruchy musí být ihned opraveny.**
 - o konečná úprava povrchu vozovky bude provedena vyříznutím (odfrézováním) krytu vozovky s přesahem 0,5m od okrajů provedeného výkopu (v šíři i délce).

Spojovatelka
384 401 211

ID DS
s5ebypd

Elektronická adresa podatelny
e-podatelna@dacice.cz

Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO / DIČ
00246476
CZ00246476


Úřed. hodiny
Po,St 8⁰⁰-17⁰⁰
Pá 8⁰⁰-14⁰⁰

Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku, nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,5m, bude i tato plocha odfrézována a povrch opraven společně.

- v celé šíři a délce výkopu budou obnoveny konstrukční vrstvy-viz. dále. Obnova konstrukčních vrstev komunikace bude prováděna v následující skladbě: 2x asfaltový beton střednězrnný ABS II, tl.50mm 2x štěrkodrt' ŠD 0/32, min. tl. 150 mm zhutnění zásypu rýhy štěrkodrt', min. 100MPa
 - napojení staré a nové obrusné vrstvy bude provedeno proříznutím spáry a pracovní spára bude zalita asfaltovou emulsi se zadrčením nebo penetračním nátěrem,
 - konečná úprava bude provedena nejpozději do 3 měsíců od provizorní opravy, v případě živичného povrchu v zimním období nejpozději do konce dubna následného roku (doba zahájení výroby ABS),
- **Zelené plochy:**
- v zelených plochách bude zásyp výkopu hutněn strojově po 20cm, vrchní vrstva se pokryje 10cm kvalitní ornice. Z této vrstvy a okolí se odstraní všechny tvrdé předměty větší než 2cm (kameny, větve atd.). Dotčená plocha se následně oseje travní parkovou směsí, a to v množství 30 dkg/10m² a uválí na výšku okolního terénu. Plocha bude zakropena a přihnojena, aby vznikla rovnoměrně zapojená plocha travinou. Následně budou provedeny dvě seče, při minimální výšce porostu 10 cm. Terén a porost narušený ostatní činností bude uveden do původního stavu.
- Při realizaci stavebního záměru nesmí být v žádném případě poruše kořenový systém přilehlých dřevin, tj. postupovat dle platné normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Uložené vedení do pozemku p.č. 2799/2, 1440/4, 1449 k.ú. Dačice ve vlastnictví města Dačice je nutné majetkoprávně zajistit. Pro tyto účely kontaktujte před zahájením stavby pracovníci Odboru správy majetku, Městského úřadu Dačice, M. Bulíčkovou, email: pozemky2@dacice.cz, tel. 384 401 237.
- po dokončení stavebních prací budou opravené povrchy protokolárně předány pracovníkovi odboru správy majetku, a to do jednoho měsíce od dokončení stavby,
- žádost o předání stavebních prací musí být označena č.j. tohoto vyjádření,
- za případné poruchy zodpovídá investor akce po dobu 36 měsíců od předání, které bude provedeno na základě výzvy investora akce.
- Toto vyjádření má platnost do 14.10.2021.

- Jako účastník stavebního řízení žádáme, aby dodržení podmínek dle tohoto vyjádření bylo stavebníkovi uloženo jejich zapracováním do podmínek příslušného rozhodnutí nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek, a to s uvedením čísla jednacího a data vydání tohoto vyjádření.

S pozdravem



Ing. Hana Dvořáková
vedoucí odboru

MĚSTSKÝ ÚŘAD
380 13 DAČICE
odbor správy majetku města
-1-