

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

28. říjen 2019

019040004291

Pavel Habr

+420 387 761 625

+420 387 761 225

pavel.habr@cevak.cz

05. listopad 2019

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

s.o.,

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00

Praha 1

OŘ Brno, Kounicova 26,

611 43, Brno

DAČICE ON OPRAVA par.č.st. 1428, č.parc. 1432/1, 2799/1, 1440/1, 2843/1, 2839/1, 2843/12, 2798, 1429, 1449, 2797/5 - kanalizační přípojka

Investor:

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dešťovou kanalizaci neprovozujeme.

Předložená projektová dokumentace řeší napojení areálu ON na veřejnou kanalizační síť.

Navrhovaná splašková kanalizační přípojka je navržena jako tlaková PE 40 s čerpací stanicí a s napojením gravitační areálové kanalizace. DN 200.

Potrubí nové splaškové gravitační kanalizace bude prodlouženo až ke břehu řeky a zde zaústěno do nové čerpací šachty. Čerpací šachta bude umístěna min. 6,0 m od řeky Moravská Dyje na pozemku k.č.1440/1. Napojení na gravitační stoku bude provedeno přes ukliďující šachtu s gravitačním napojením do stávající kanalizační šachty.

Dešťové vody budou likvidovány stávající kanalizací do vodoteče a vsakem v kolejišti.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Napojení na stávající šachtu bude provedeno ve dně šachty a bude upravena kyneta šachty.

Obecná ustanovení:

- Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení ve smyslu § 95 zákona č. 183/2006 Sb.
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím je sjednání Smlouvy o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Smlouvu si sjednáváte v zákaznickém centru České Budějovice, Severní 8/2264 nebo obchodních kancelářích Jindřichův Hradec (Jiráskovo předměstí 622/II), Písek (Nádražní 701), Tábor (Kosova 2894) nebo Přeštice (Nepomucká 1140). Informace ke sjednání smlouvy Vám poskytneme také na zákaznické lince tel. 844 844 870.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na kanalizaci je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Magyar Ladislav tel.724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz; (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno ve stávající revizní šachtě se souhlasem provozu ČEVAK a.s. – provoz Dačice Zdeněk Šlápota 602 145 221. Připojení bude provedeno po investitorově podpisu tiskopisu Smlouvy. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno

oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu upravené kynety dna šachty. Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před dnem nabytí účinnosti Smlouvy (příp. ke kolaudaci).

- Na ležaté domovní kanalizaci budou zhotoveny revizní šachty.
- Kanalizační stoka je vedena na místní ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. Oddělení odpadních vod je nutné striktně dodržet.
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnost ČEVAK a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat) a předložena smlouva o odvádění odpadních vod.

S pozdravem

Pavel Habr
Referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: projektová dokumentace

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (119)