=R110kV

V566
ÚSTÍ U VSETÍNA

V7778
POVÁŽSKÁ BYSTRICA

Z2 (QV/2)

V2 (QV/2)
1SHT122 1200
2000A
40/100kA

TE, TJ (TW/4)
EJOF 123
110/1,73kV
0,1/1,73kV, 0,2%, 30VA
0,1/1,73kV, 0,2%, 150VA
0,1/1,73kV, 3P, 50VA
0,1/3kV, 3P, 50VA

150/300/600A
1/1/1TJ1A
0,2 5 P5 5, 30VA
0,2 FS5, 30VA
5P10, 60VA
5P10, 60VA

POLE 4

TA4 (QWA2)
SHT1220
2000A
40/100kA

S3 (QM/WA)
3AH1-H1
3150A
40/100kA

A3 (QWA1)
SHT1220
2000A
40/100kA

POLE 5

A2 (QA/2)
SHT1220
2000A
40/100kA

S2 (QM/2)
LTB 145 D1/B
3150A
40/100kA

TE, TJ (TW/2)
EJOF 123
110/1,73kV
0,1/1,73kV, 0,2%, 120VA
0,1/1,73kV, 0,2%, 200VA

50/100/200A
5/5/5/5A
0,2 5 FS5, 30VA
0,2 FS5, 30VA
5P10, 30VA
5P10, 30VA

POLE 2

POLE 1

FV2
PEXUM Q96 WH123

FV1
PEXUM Q96 WH123

T102
110±8x2% 21/10,5 kV
30/30/15,4/4MA
YNyn0(d1)

T101
110±8x2% 21/10,5 kV
30/30/15,4/4MA
YNyn0(d1)

TK2
PŘÍSKOKOVÝ OCHRANIČ
10kV
5SL14
10PS

TK1
PŘÍSKOKOVÝ OCHRANIČ
10kV
5SL14
10PS

FV2.2
SBK-d
31/10.1

FV2.1
SBK-d
31/10.1

FV2.2
SBK-d
31/10.1

FV2.1
SBK-d
31/10.1

3x 3Cr-DB9501 1x95/16 mm²

WH-04

WH-06

WH-05

FV

Q1TL2
10kJ

Q2TL2
10kJ

Q2TL1
10kJ

Q1TL1
10kJ

RTL2
SR1500/6

TL2
ZTC 1250
9 – 94 A

RTL1
SR1500/6

TL1
ZTC 1250
9 – 94 A

AJA01	AJA02	AJA03	AJA04	AJA05	AJA06	SPJAA 1A	AJA07
PŘÍVOD TV1	TV1 (22/0,4kV)	TV2 (22/0,4kV)		VYVOD 1.ZELEZNICE			
3Ak 1AC/F 24,5kA 2T 1250 ZAPUZENY	3Ak 1AC/F 24,5kA 2T 1250 ZAPUZENY	3Ak 1AC/F 24,5kA 2T 1250 ZAPUZENY	3Ak 1AC/F 24,5kA 2T 1250 ZAPUZENY	3Ak 1AC/F 24,5kA 2T 1250 ZAPUZENY	3Ak 1AC/F 24,5kA 2T 1250 ZAPUZENY	3Ak 1AC/F 24,5kA 2T 1250 ZAPUZENY	3Ak 1AC/F 24,5kA 2T 1250 ZAPUZENY
QC = 1NA 2NA 2NA	QC = 1NA 2NA 2NA	QC = 1NA 2NA 2NA	QC = 1NA 2NA 2NA	QC = 1NA 2NA 2NA	QC = 1NA 2NA 2NA	QC = 1NA 2NA 2NA	QC = 1NA 2NA 2NA
1x (P/E) – 9VA61.0 RS/OVA 0,5/0,5P/10 PROVAZEK.0.5M 0,5/0,5P/10 PROVAZEK.0.5M PMO 1MB 1x 1MB (E,M)	1x (P/E) – 9VA61.0 RS/OVA 0,5/0,5P/10 PROVAZEK.0.5M	1x (P/E) – 9VA61.0 RS/OVA 0,5/0,5P/10 PROVAZEK.0.5M	1x (P/E) – 9VA61.0 RS/OVA 0,5/0,5P/10 PROVAZEK.0.5M	1x (P/E) – 9VA61.0 RS/OVA 0,5/0,5P/10 PROVAZEK.0.5M			
2