

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 16723/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

dle rozdělovníku

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 27.11.2013

„Revitalizace trati České Budějovice - Volary“ Dodatečné informace č. 7 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.1:

Při oceňování SO skupiny E3.6 jsme zjistili tyto nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a zadanými soupisy prací.

1. SO 22-27-01, SO 26-27-01, SO 26-27-03, SO 28-27-01 SO 30-27-01, SO 32-27-01, SO 32-27-04
V Technické zprávě a výkrese č.3 je uvedeno svítidlo pro osvětlení přístřešku.
Ve VV těchto SO svítidlo chybí.

Odpověď:

Svítidla instalované v přístřešcích jsou součástí dodávky přístřešků. V rámci uvedených SO je k přístřešku zaveden pouze napájecí kabel.

2. SO 30-27-01, SO 27-27-03,
SO 14-27-01
Kabely uvedené v Technické zprávě nebo výkresech jsou rozdílné od kabelů uvedených ve výkazu výměr těchto SO.

Odpověď:

Platí kabely uvedené ve výkresech a technické zprávě. Soupisy prací byly opraveny.

- SO 14-27-01: byly zrušeny pol.č.10, 11 a byly nahrazeny novou pol.č.101
 - SO 27-27-03: v pol.č.3 bylo upraveno množství a byly vloženy nové pol.č.19 a 20
 - SO 30-27-01: v pol.č.1 bylo upraveno množství a byla vložena nová pol.č.27
- Opravené soupisy prací SO 30-27-01, SO 27-27-03, SO 14-27-01 jsou v připojených souborech SO142701_sp_oprava1.xls, SO272703_sp_oprava1.xls, SO302701_sp_oprava1.xls

3. Sklopné zřízení pro sklopné 12m osvětlovací stožáry je uvedeno jen v některých výkazech výměr SO, kde budou tyto osvětlovací stožáry instalovány.
Má být sklopným zařízením pro tyto stožáry vybavena každá žst.?

Odpověď:

Ne, nemá. Sklápěcí zařízení pro 12m stožáry budou dodány do stanic Křemže, Zlatá Koruna, Český Krumlov, Kájov a Hořice na Šumavě. Provozovatel si během provozu sklápěcí zařízení přemístí do jiných stanic dle svých potřeb a optimalizace provozu.

4. V PD SO Úprava osvětlení jsou doporučeny různé typy sklopných osvětlovacích stožárů.
Má být ve všech žst. použit jednotný typ 12m sklápěcích osvětlovacích stožárů?


Odpověď:

Ano, v úseku předmětné stavby je nutné použít jednotný typ 12m sklápěcích stožárů. Pro sjednocení položek byl upraven soupis prací u SO 29-27-02 a SO 33-27-02.

- SO 29-27-02: pol.č.2 byla zaměněna za položku novou zahrnující kompletní dodávku a montáž sklopného osvětlovacího stožáru. V souvislosti s tím byly zrušeny pol.č.3-7, 18 a 19.
 - SO 33-27-02: pol.č.2 byla zaměněna za položku novou zahrnující kompletní dodávku a montáž sklopného osvětlovacího stožáru. V souvislosti s tím byly zrušeny pol.č.3-5, 14 a 15.
- Opravené soupisy prací jsou v připojených souborech SO292702_sp_oprava1.xls,
SO332702_sp_oprava1.xls

Přílohy:

SO142701_sp_oprava1.xls
SO272703_sp_oprava1.xls
SO302701_sp_oprava1.xls
SO292702_sp_oprava1.xls
SO332702_sp_oprava1.xls



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel