



LEGENDA

- SO 15-27-01 ŽST Křemže, EOV
- SO 15-27-02 ŽST Křemže, úprava osvětlení
- SO 15-27-03 ŽST Křemže, úprava kabelového rozvodu
- SO 15-27-05 ŽST Křemže, uzemnění technologické budovy
- Nové inženýrské objekty (koleje)
- Nové inženýrské objekty (nástupiště, přejezdy)
- Nové pozemní objekty (technolog.budova)
- Stávající kabelové rozvody nn ve správě SŽDC a ČD
- Stávající zařízení a kabelové rozvody nn ve správě E.ON
- Stávající pozemní stavební objekty
- Stávající inženýrské objekty (koleje)
- Demontáže

- OSx Svitidlo hliníkové SHC 150W na 12m sklopném osvětlovacím stožáru ve třídě izolace II
- Sx Svitidlo hliníkové SHC 70W na 6m sklopném osvětlovacím stožáru ve třídě izolace II
- RE Elektroměrový rozvaděč
- RH Nový hlavní rozvaděč v rozvodně nn
- REOV Nový rozvaděč elektrického ohřevu výhybek
- RO Nový rozvaděč osvětlení
- KSx Nová kabelová skříň
- HDS E.ON Nová kabelová skříň - řeší E.ON
- Svorkovnicová skříňka EOV
- MXF Nová fotobuňka na technologickém objektu
- KSx Stávající kabelová skříň
- Rx Stávající rozvaděč nn

AKTUALIZACE 07/2013

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ se sídlem v Praze Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu:	ING. PAVEL LANGER
		Garant profese:	PAN JINDŘICH MAŠÍN

Zpracovatel částí E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn a osvětlení, E.3.8 Vnější uzemnění:	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26, 611 36 Brno telefon: +420 972 624 056 fax: +420 541 211 310 e-mail: sudop@sudop-brno.cz
---	--

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDENĚK OLŠAN	ING. JAN BRADÁČ	ING. JAN BRADÁČ	ING. JAN ZÁRECKÝ

Název akce:	Číslo smlouvy:
REVITALIZACE TRATI ČESKÉ BUDĚJOVICE - VOLARY	11 136 201
Část:	Projektový stupeň:
SO 15-27-01 ŽST Křemže, EOV SO 15-27-02 ŽST Křemže, úprava osvětlení SO 15-27-03 ŽST Křemže, úprava kabelového rozvodu	PROJEKT
	Datum:
	30.06.2012
	Číslo částí:
	E.3.4, E.3.6
Název přílohy:	Měřítko:
	5A4
	Číslo přílohy:
	3