


Kotvení osvětlovacích stožárů



Orientační rozměry kotevního bloku

Stožár bez výložníku

VÝŠKA STOŽÁRU H (m)	PŮDORYS ROZMĚR A (mm)	VÝŠKA BLOKU C (mm)	HLOUBKA OTVORU D (mm)	HLOUBKA OTVORU E (mm)	HLOUBKA ROZMĚR F (mm)
4	500	1200	150	600	425
5	550	1200	150	800	425
6	600	1200	150	1000	450
7	650	1200	150	1000	450
8	700	1200	200	1200	450

Stožár s výložníkem

VÝŠKA STOŽÁRU H (m)	PŮDORYS ROZMĚR A (mm)	VÝŠKA BLOKU C (mm)	HLOUBKA OTVORU D (mm)	HLOUBKA OTVORU E (mm)	HLOUBKA ROZMĚR F (mm)
8	800	1700	200	1500	525
10	900	1700	250	1500	525
12	1000	1700	300	1500	550
14	1100	1700	300	1500	550
16	1100	2000	350	1800	550
18	1200	2000	350	2000	550
20	1200	2000	400	2000	550


Kotevní bloky osvětlovacích stožárů jsou prováděny z prostého betonu tř. C16/20.  
Minimální výška kotevního bloku je 1,2m.  
Tabulková výpočtová únosnost základové zeminy:  $R_{d1}$  = min. 100 Pa

stožár pro přechod pro chodce




Razítko oprávněné osoby:







Orientační schéma:



Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	5.2.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Slivka

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	<b>SB projekt s.r.o.</b>			
Adresa:	Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín			
Kontakt:	T: +420 725 528 626 E: info@sbprojekt.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>SB projekt s.r.o.</b>			
Adresa:	Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín			
Kontakt:	T: +420 725 528 626 E: info@sbprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Tomáš Brhel 	Tomáš Voldán 	Tomáš Voldán 	Tomáš Voldán 	

Název stavby/akce:		Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R – Valašské Meziříčí		Označení (S-kód): S621900155
Název části:		Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		Označení zhotovitele: 1903150-11
Název objektu:		Osvětlení		Označení objektu/komplexu: SO 11-86-01
Název přílohy:		Kotvení osvětlovacích stožárů		Číslo přílohy: 2. 003
Název dílčí části přílohy:		-		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Zlínský	Rožnov pod Radhoštěm [742937]	214108		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP	5.2.2022	A3	---	

S-kód:	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podoblet:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 9 0 0 1 5 5 - D U S P - D 2 3 0 6 - S O 1 1 8 6 0 1 - X X - 2 - 0 0 3 - 0 0 0					
[Prostor pro další informace]					